

LAUDO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 2026



**ATHLETICO
PARANAENSE
1924**

CLUBE ATHLETICO PARANAENSE

Curitiba, 06 de março de 2026

Sumário

1.IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO	2
1.1 IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE	2
1.2 DOCUMENTOS VIGENTES.....	2
1.3 DATA E HORA DA VISTORIA	2
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO	3
3. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO	3
3.1 Arcabouço Legal.....	3
3.2 Análise da Documentação	4
4. GUIA DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO.....	5
4.1 Dos Critérios e Requisitos para a Aprovação, Aprovação com Restrição ou Reprovação de um Estádio:	6
4.1.1 Da Aprovação.....	6
4.1.2 Da Aprovação com Restrição.....	6
4.1.3 Da Reprovação.....	7
4.2 Aba de Não Conformidades:	7
5. INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8
5.1 Documentação Mandatória	8
5.2 COMPATIBILIDADE DE PROJETO	9
5.3 EXTINTORES DE INCÊNDIO	10
5.4 CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, FONTES DE CAPTAÇÃO E REDES DE INCÊNDIO	11
5.5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	13
5.6 MOTOGERADOR.....	14
5.7 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA.....	15
5.8 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	17
5.9 ABASTECIMENTO DE GÁS COMBUSTÍVEL E OUTROS INFLAMÁVEIS.....	18
5.10 SETORIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO	18
5.11 BRIGADA DE INCÊNDIO.....	20
5.12 SISTEMA DE DETECÇÃO ALERTA/ALARME	21
5.14 ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA	21
5.15 POSTOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR.....	22
6. DIAGNÓSTICO E PARECER.....	23
6.1 Parecer	24
7. TABELA DE RESPONSÁVEIS CBMPR.....	25
8. ANEXOS.....	26

1.IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: Estadio Mario Celso Petraglia
Apelido do estádio: Arena da baixada
Proprietário: Mario Celso Petraglia
Endereço/CEP: 80250-070
Cidade/Estado: Curitiba/Paraná
Site: https://www.athletico.com.br
Telefones: (41) 2105-5616
Gestor do estádio: Fernando Avelino Volpato
Email/Telefone: fernando.volpato@athletico.com.br
Clube responsável pelo uso: Club Athletico Paranaense

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome/CPF: Adones Borcate
Email/Telefone: 41-997055671
Função no estádio: Técnico em Segurança do Trabalho

1.2 DOCUMENTOS VIGENTES

Certificado de Vistoria do CBMPR (n°): CLCB 3.9.01.25.0000776500-00
Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico:NIB:776500-2025
Medidas de Segurança contidas no projeto: Conforme projeto aprovado.

1.3 DATA E HORA DA VISTORIA

Data/Hora: 05 de março de 2026 / 10:00 hrs
--

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

Para caracterização do estádio é necessário que o mesmo seja descrito em suas principais características físicas positivas e negativas que influenciam na prevenção de incêndio e pânico dos usuários.

Conforme vistoria realizada no dia 05 de março de 2026 no estádio, verificou-se que a estrutura da edificação é constituída em sua maioria de materiais incombustíveis e/ou com boas características de incombustibilidade como o concreto armado, aço, cerâmica e vidros. A edificação possui medidas de segurança contra incêndio conforme projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, saídas de emergência e acessos a equipes de emergência. Os materiais combustíveis e inflamáveis como o gás (encanado) estão dimensionados e localizados conforme projetos específicos. O local possui cobertura sobre o estádio sendo retrátil, possui três anéis de arquibancadas em concreto armado com um público aprovado de 42.372 pessoas.

3. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

A elaboração do Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico parte da verificação da aderência da situação identificada in loco com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol, e a aplicação do Instrumento de Verificação de prevenção de incêndio e pânico. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

3.1 Arcabouço Legal

As diretrizes gerais da elaboração do laudo estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alterações da Lei 12.299/2010 e no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos mínimos para a realização de a área de prevenção

de incêndio e pânico a serem definidos por meio de portaria ministerial. Há que se considerar que cada Estado possui seu código de segurança contra incêndio e pânico, os quais vêm sendo revisados constantemente, e que a não expedição dos documentos aprobatórios dos Corpos de Bombeiros Estaduais, em geral, impedem a realização de eventos de reunião de público.

3.2 Análise da Documentação

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os documentos listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estádios e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder a vistoria. Vale ressaltar que a documentação a ser apresentada pode variar de acordo com a legislação estadual.

Os documentos estão classificados sobre dois critérios:

- Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção;
- Documentos de caráter mandatório: aqueles que na falta de sua apresentação inviabilizam a emissão do laudo.

DOCUMENTO	APRESENTADO		DENTRO DA VALIDADE		CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO	
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste sobre a máxima do estádio.	☒ SIM	☐ NÃO	☒ SIM	☐ NÃO	☐ AUXILIAR	☒ MANDATÓRIO
Alvará de funcionamento da Prefeitura	☒ SIM	☐ NÃO	☒ SIM	☐ NÃO	☒ AUXILIAR	☐ MANDATÓRIO
Projeto Arquitetônico	☒ SIM	☐ NÃO	☒ SIM	☐ NÃO	☐ AUXILIAR	☒ MANDATÓRIO
Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico aprovado pelo CBMPR	☒ SIM	☐ NÃO	☒ SIM	☐ NÃO	☐ AUXILIAR	☒ MANDATÓRIO

Considerações relevantes sobre os documentos (número de aprovação de projetos, ARTs, informações adicionais de documentos)

- Projeto arquitetônico: Somente revisão S/n°

- 2) Projeto de Prev. Contra Inc. e Pânico: **ART 1720214769481**
- 3) Alvará PMC **Nº 1.647.267**

4. GUIA DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

A metodologia utilizada para obtenção dos dados e confecção dos laudos se caracteriza pela inspeção do estádio para a identificação de planos, procedimentos, ambientes e equipamentos que objetivam a prevenção da ocorrência de incêndio e pânico no interior do estádio.

Tal metodologia exige da administração do estádio a apresentação da documentação prevista em lei. Conferida a documentação, o vistoriador deve proceder à visita das instalações físicas do estádio em suas áreas internas e externas, observando todos os quesitos constantes no instrumento de coleta de dados.

Após a coleta de dados, o vistoriador deverá confrontar os quesitos levantados com as condições que determinam a reprovação, aprovação com restrições ou à aprovação do estádio.

O instrumento de verificação de prevenção de incêndio e pânico se constitui de um questionário de perguntas fechadas sobre as condições da documentação mandatória (alvarás, aprovações expedidas pelos corpos de bombeiros, projetos aprovados); da compatibilidade dos projetos arquitetônicos e de incêndio e pânico com realidade do estádio; extintores de incêndio; da canalização de incêndio, das fontes de captação e redes de incêndio; do SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas; do sistema motogerador; do saída de emergência; do abastecimento de gás combustível e outros inflamáveis; da setorização e da circulação de público; da brigada de incêndio; do sistema de alerta/alarme e comunicação; da sinalização e orientação para o público; da acessibilidade veículos de emergência, e dos postos de saúde e atendimento pré-hospitalar.

No instrumento existem questões qualitativas e quantitativas. As questões que restringem ou reprovam o funcionamento do estádio baseiam-se nos requisitos mínimos obrigatórios e as demais questões possuem caráter meramente informativo para subsidiar as autoridades envolvidas no processo

decisório de liberação do estádio de acordo com a importância dos campeonatos de futebol.

A vistoria deve ter caráter visual, sem realização de medição, em todos os quesitos referentes às instalações físicas.

Ao final do instrumento, é reservado um espaço para que o vistoriador possa apresentar uma conclusão sobre os quesitos verificados e consignar seu parecer sobre a reprovação, aprovação com restrição ou aprovação do estádio, informando o prazo de validade do laudo e data da realização da vistoria. No caso de aprovação com restrição deve também ser apresentadas quais as não conformidades, as ações necessárias e os respectivos prazos à sua adequação. O laudo deve ser assinado pelos vistoriadores e pela autoridade competente responsável.

4.1 Dos Critérios e Requisitos para a Aprovação, Aprovação com Restrição ou Reprovação de um Estádio:

No que tange aos aspectos de Incêndio e Pânico, é de responsabilidade dos Corpos de Bombeiros Estaduais a aprovação dos locais de Reunião de Público, incluindo-se assim, os Estádios de Futebol, não havendo aprovação com restrições.

Porém, os termos de ajustamento de conduta para adequações, conduzem a documentos provisórios expedidos por aqueles órgãos, adaptando-se exigências, principalmente quanto à lotação do espaço.

4.1.1 Da Aprovação

a) Serão aprovados e classificados todos os Estádios que possuem os requisitos mínimos para funcionamento.

4.1.2 Da Aprovação com Restrição

A APROVAÇÃO COM RESTRIÇÃO, no que tange à incêndio e pânico, se dará todas as vezes em que algum item vistoriado, não esteja adequado às normas vigentes, podendo-se solucionar a adequação, via Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta, conforme legislações estaduais vigentes.

Respeitando-se as legislações estaduais e municipais mais restritivas, poderão ser considerados APROVADOS COM RESTRIÇÃO, os estádios que não apresentem documentação aprobatória expedida pelo Corpo de Bombeiros, bem com alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura local, desde que possuam processos de legalização em andamento.

4.1.3 Da Reprovação

Os Estádios serão considerados REPROVADOS caso apresentem as seguintes incongruências:

- ☐ Não apresentação do projeto arquitetônico, aprovado ou não, incompatível em mais de 30% com a realidade, ou ainda, com comprometimento de saída de emergência ou que permitam propagação de chamas ou fumaça;
- ☐ Não apresentação do Projeto contra incêndio e pânico, não compatível com a realidade, sem processo de adequação em andamento junto aos órgãos competentes, ou com processo em andamento por mais de 365 dias.
- ☐ Ausência ou inoperância de itens preventivos móveis gerando áreas não atendidas, comprometendo vias de saída de emergência;
- ☐ Ausência ou inoperância de itens preventivos fixos, gerando áreas não atendidas, comprometendo vias de saída de emergência;
- ☐ Obstrução das vias de SAÍDA DE EMERGÊNCIA sem possibilidade de restabelecimento em até 5 dias;
- ☐ Vias de saída de emergência subdimensionada ou ausente em relação à capacidade de público do Estádio, não havendo restrições de lotação.

4.2 Aba de Não Conformidades:

Na descrição das RESTRIÇÕES devem ser contempladas:

- ☐ Análise das não conformidades observadas e recomendações gerais quanto à criticidade e outros aspectos;
- ☐ Indicação de aspectos restritivos quanto ao uso e eventual limitação da capacidade de público do estádio, em função das não conformidades constatadas.

Na descrição das PROVIDÊNCIAS devem ser contempladas:

- ☐ Indicação das orientações técnicas e/ou lista das medidas necessárias às não conformidades nos prazos determinados.

5. INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

5.1 Documentação Mandatória

5.1.1 A edificação possui Alvará de funcionamento da prefeitura local atualizado, bem como de todas as documentações do Corpo de Bombeiros Militar, legalizando a mesma?



SIM



NÃO

Informe quais: CLCB: **3.9.01.24.0000776500-30**

5.1.2 A edificação possui Projeto Arquitetônico?



SIM



NÃO

5.1.3 A edificação possui Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?



SIM



NÃO

5.1.4 A edificação possui documentação provisória para funcionamento expedida por algum órgão competente?

☐

SIM

☒

NÃO

5.1.5 Possui TAC?

☐

SIM

☒

NÃO

Complemento: não / sim e n°

5.1.6 Qual a capacidade oficial do estádio prevista no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?

Capacidade: 42.372 pessoas

5.1.7 Qual a atual capacidade de público do estádio?

Número oficial: 42.372 pessoas

Número não oficial: podendo chegar a 50.000 pessoas em dias de eventos e shows (considerando área do gramado). Projeto de evento temporário aprovado para cada show/evento.

5.2 COMPATIBILIDADE DE PROJETO

5.2.1 A arquitetura da edificação, bem como a área total construída da edificação são compatíveis com as aprovadas em projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

☒

SIM

☐

NÃO

5.2.2 Estas influem na saída de emergência, bem como na lotação plena da edificação?

☒

SIM

☐

NÃO

5.2.3 Há alguma influência para a potencialização de incêndios ou outros acidentes?

☐

SIM

☒

NÃO

5.3 EXTINTORES DE INCÊNDIO

5.3.1 Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante às quantidades?



SIM



NÃO

5.3.2 Percentual de faltas:



1% a 35%



36% a 70%



71% a 100%

5.3.3 Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante a tipicidades?



SIM



NÃO

5.3.4 Incongruência de tipos:



1% a 35%



36% a 70%



71% a 100%

5.3.5 Os extintores possuem marca de conformidade da ABNT, por exemplo, selo do INMETRO, e seguem a NBR 12.962?



SIM



NÃO

5.3.6 Quantificação de extintores:

Total de extintores: 100%

Novos: 80%

Recarregados: 100%

Descarregados/Desuso: 1%

Reposição: 1%

5.3.6 O estádio apresentou nota fiscal de compra/manutenção dos extintores conforme projeto aprovado?



SIM



NÃO

5.4 CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, FONTES DE CAPTAÇÃO E REDES DE INCÊNDIO

5.4.1 O estádio possui sistema de hidrantes?



SIM



NÃO

5.4.2 Está de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?



SIM



PARCIALMENTE



NÃO

Quais as irregularidades observadas?

5.4.3 Está em pleno funcionamento?



SIM



PARCIALMENTE



NÃO

Quais as irregularidades observadas?

5.4.4 O estádio possui caixas de incêndio?



SIM



NÃO

5.4.5 Estão de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?



SIM



PARCIALMENTE



NÃO

Quais as irregularidades observadas?

5.4.6 Está em pleno funcionamento?



SIM



PARCIALMENTE



NÃO

Quais irregularidades observadas?

5.4.7 As mangueiras possuem marca de conformidade da NBR 11.861?



SIM



NÃO

Detalhes: ART 1720256894772

5.4.8 O sistema de bombas está de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

☒

SIM

☐

NÃO

5.4.9 O sistema de hidrantes possui manutenção preventiva programada, por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

☒

SIM

☐

NÃO

5.4.10 Qual o período de manutenção?

☐

MENSAL

☐

TRIMESTRAL

☐

SEMESTRAL

☒

ANUAL

5.4.11 Existem hidrantes de recalque (passeio) para a canalização de incêndio?

☒

SIM

☐

NÃO

5.4.12 Existe hidrante urbano (coluna) ligado à rede de abastecimento público?

☒

SIM

☐

NÃO

5.4.13 Existem reservatórios (cisternas e /ou outro manancial) de água com condições de captação pela viatura do Corpo de Bombeiros Militar em caso de sinistro na edificação?

☒

SIM

☐

NÃO

Especificar o tipo de reservatório: cisterna interna - fosso capacidade aproximado acima de 100 mil litros

5.4.14 A edificação possui reservatórios de água superiores na cobertura?

☐

SIM

☒

NÃO

5.4.15 A edificação possui sistema de chuveiros automáticos?

☐

SIM

☒

NÃO

5.4.16 Este sistema possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

☐

SIM

☒

NÃO

5.4.17 Qual o período da manutenção?

☐

MENSAL

☐

TRIMESTRAL

☐

SEMESTRAL

☐

ANUAL

5.5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

5.5.1 A edificação possui o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)?

☒

SIM

☐

NÃO

5.5.2 Está de acordo com o exigido em projeto aprovado?

☒

SIM

☐

NÃO HÁ PROJETO

☐

NÃO

5.5.3 Possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com a NBR 5.419?

☒

SIM

☐

NÃO

5.5.4 Para este sistema preventivo, a edificação possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

☒

SIM

☐

NÃO

5.5.5 Qual o período da manutenção?

☐

MENSAL

☐

TRIMESTRAL

☐

SEMESTRAL

☒

ANUAL

5.6 MOTOGERADOR

5.6.1 A edificação possui grupo motogerador?

☒

SIM

☐

NÃO

5.6.2 A quantidade está compreendida entre:

☐

0 a 5

☒

> 5

Se maior que 5 equipamentos, especificar: total de Motogeradores 9 unidades

5.6.3 Qual o volume de combustível de cada gerador?

☐

Até 250 L

☒

Acima de 250 L

5.6.4 Possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com as NBR 6.396 e NBR 5.477?

☒

SIM

☐

NÃO

5.6.5 O grupo motogerador está interligado ao sistema de iluminação de emergência, caso haja, a fim de orientar ao espectador a localização das saídas?

☒

SIM

☐

NÃO

5.6.6 O grupo motogerador está interligado a outros Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

5.7.1 As saídas de emergência estão dimensionadas de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7.2 No tocante às circulações horizontais (corredores, halls e circulações), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7.3 No tocante às circulações verticais (escadas e rampas), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7.4 As áreas de assento e de concentração de pessoas estão demarcadas?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7.5 A edificação possui acesso radial (corredor de circulação que dá acesso direto à área de acomodação dos espectadores, podendo ser rampa ou degraus)?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7.6 Os acessos radiais estão sinalizados em cor que contrasta com o piso

(geralmente em amarelo)?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7.7 Existe algum anteparo fixo (portão, grade, cerca ou similar) que dificulte, estrangule ou impeça o escoamento do público?

☐

SIM

☒

NÃO

5.7.8 Todas as áreas de saída de emergência do público estão identificadas e sinalizadas, de acordo com as normas vigentes?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7.9 As portas ou portões de saída possuem barras antipânico?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7.10 Existem portões de emergência que permitam a passagem do público para o campo?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7.11 São adequados?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7.12 Os acessos à edificação são providos de catracas?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7.13 As catracas são reversíveis?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7.14 As catracas possuem software antipânico que promove o recolhimento dos braços em caso de necessidade de escoamento?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7.15 A edificação possui plano de emergência?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7.16 As portas ou portões de saída final abrem no sentido do fluxo de saída e são mantidos na posição totalmente aberta antes do fim do evento?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7.17 Existem portas ou portões de saída de correr ou de enrolar utilizados como saída de emergência dos espectadores (Portões de enrolar ou portas de subir e descer, tal qual portas de bar)?

☒

SIM

☐

NÃO

5.7.18 Os pisos são antiderrapantes?

☒

SIM

☐

NÃO

5.8 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

5.8.1 O estádio possui iluminação de emergência?

☒

SIM

☐

NÃO

5.8.2 Atende ao Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

☒

SIM

☐

PARCIALMENTE

☐

NÃO

Quais as irregularidades observadas?

5.9 ABASTECIMENTO DE GÁS COMBUSTÍVEL E OUTROS INFLAMÁVEIS

5.9.1 A edificação possui cozinha(s), bar(es) ou similares?

☒

SIM

☐

NÃO

Quantidade e local? 02 cozinha 01 bar e 40 lanchonetes

5.9.2 Existe sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?

☐

SIM

☒

NÃO

5.9.3 Qual o sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?

☐

CENTRAL GLP

☐

BOTIJÃO GLP

☒

GÁS NATURAL

Detalhes: Canalizado

5.9.4 Está de acordo com a legislação vigente?

☒

SIM

☐

NÃO

5.9.5 Há documento de responsabilidade técnica (ART/RRT)?

☒

SIM

☐

NÃO

Detalhes:

5.9.6 Existe algum local específico para a guarda de materiais de natureza inflamável (madeiras, sarrafos, tecidos ou similares)?

☐

SIM

☒

NÃO

5.10 SETORIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO

5.10.1 Os recintos que recebem o público estão setorizados a fim de possibilitar às equipes de socorro e salvamento condições para executarem suas respectivas ações?

☒

SIM

☐

NÃO

5.10.2 Os setores de assentos têm, no mínimo, duas alternativas de saída de emergência, em posições distintas?

☒

SIM

☐

NÃO

5.10.3 As arquibancadas preveem a possibilidade de divisão física entre setores, por intermédio de barreiras, de forma que estes sejam providos de todos os recursos (bares, sanitários, atendimento médico, acessibilidade e outros), acessos e saídas independentes?

☒

SIM

☐

NÃO

5.10.4 O estádio possui cadeiras?

☒

SIM

☐

NÃO

5.10.5 Quando o estádio não possuir cadeiras e os assentos forem os patamares das arquibancadas, qual é a altura e a largura destes patamares?

☐

Largura inferior a 75 cm

☐

Largura entre 75 cm e 85 cm

☒

Largura superior a 85 cm

☒

Altura entre 20 cm e 50 cm

☐

Altura entre 51 cm e 57 cm

☐

Altura superior a 57 cm

5.10.6 São rebatíveis:

☒

SIM

☐

NÃO

Detalhes:

5.10.7 As cadeiras são constituídas de material incombustível ou retardante ao fogo?

☒

SIM

☐

NÃO

5.10.8 Qual a largura útil de cada cadeira instalada?

☐

Inferior a 42 cm

☒

42 cm ou superior

5.10.9 Qual a distância entre eixos das cadeiras instaladas?

☒

Inferior a 50 cm

☐

50 cm ou superior

5.10.11 Qual o espaçamento mínimo para circulação nas filas, entre a projeção dianteira de um assento de uma fila e as costas do assento em frente?

☒

Inferior a 35 cm

☐

De 36 cm a 40 cm

☐

Superior a 40 cm

5.10.12 As cadeiras foram afixadas de forma a não permitir sua remoção ou desprendimento de partes sem auxílio de ferramentas?

☒

SIM

☐

NÃO

5.11 BRIGADA DE INCÊNDIO

5.11.1 A edificação possui Brigada de Incêndio atendendo à legislação vigente?

☒

SIM

☐

NÃO

5.11.2 Caso exista, está adequada?

☒

SIM

☐

NÃO

5.12 SISTEMA DE DETECÇÃO ALERTA/ALARME

5.12.1 Existe algum sistema de alerta/alarme para o público em caso de sinistro?

☒

SIM

☐

NÃO

5.12.2 O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar na prevenção e combate a pânico em emergências?

☒

SIM

☐

NÃO

5.13 SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O PÚBLICO

5.13.1 A edificação possui mapa de localização, informando ao espectador a sua localização, as saídas mais próximas, o trajeto para alcançar estas saídas, e os telefones da sala de segurança da edificação?

☒

SIM

☐

NÃO

5.13.2 A edificação possui placas indicativas de capacidade total do público e placas indicativas da lotação máxima dos diversos setores de acordo com as normas específicas?

☒

SIM

☐

NÃO

5.14 ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA

5.14.1 A edificação possui acessos de veículos de emergência junto ao campo, em lados opostos?

☒

SIM

☐

NÃO

5.14.2 Caso haja, as áreas dos veículos de emergência são reservadas e sinalizadas?

☒

SIM

☐

NÃO

5.15 POSTOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR

5.15.1 A edificação possui postos de atendimento pré-hospitalar?

☒

SIM

☐

NÃO

5.15.2 Caso haja, quantos são os postos?

☒

1 a 3

☐

3 a 6

☐

6 a 9

☐

9 a 12

☐

Superior a 12

6. DIAGNÓSTICO E PARECER

Restrição 01: _____ _____
Providências: _____ _____
Prazo:

Restrição 02: _____ _____
Providências: _____ _____
Prazo:

Restrição 03: _____ _____
Providências: _____ _____
Prazo:

6.1 Parecer

Condições de funcionamento do estádio:	
Aprovado	☒
Aprovado com Restrição	☐
Reprovado	☐

Se Aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

Observações e Considerações Finais

No ato da vistoria do referido laudo de prevenção, constatou-se que o projeto de prevenção se encontrava em atualização junto ao setor de análise de projetos do CBMPR/1ºBBM devido a atualização de prancha e inclusão de uma academia junto ao estádio. As saídas de emergência são independentes e não interferem nas instalações e saídas do estádio. NIB 776500. Local foi vistoriado e avaliado com base nas informações registradas neste laudo pelos militares Cb. QPBM Daniel Mendes Duarte XXX.206.989-XX, Cb. QPBM Diego Martins Burack XXX.387.429-XX e Sd. QPBM Rafael Ewald Santos XXX.210.039-XX, ambos do 1ºBBM/CBMPR.

7. TABELA DE RESPONSÁVEIS CBMPR

<i>Nome Do Profissional/Militar: Cap. QOBM Allyson Fernando Soares</i>
<i>Posto: Capitão QOBM</i>
<i>Função: Comandante da 4ªCia / 1ºBBM</i>

<i>Nome Do Profissional/Militar: 3º Sgt. QPBM Luiz Fernando Kasprisin</i>
<i>Posto: 3º Sargento QPBM</i>
<i>Função: Auxiliar 4ªCia / 1ºBBM</i>

Data de emissão do laudo:	06 de março de 2026
Prazo de validade do laudo:	12 meses

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.

Ten. Cel. QOBM Marcelo Godoy da Silva,
Comandante do 1º Batalhão de Bombeiros

Cap. QOBM Allyson Fernando Soares,
Comandante da 4ªCia / Prevenção / 1ºBBM

8. ANEXOS

Anexo 1 - Quadro fotográfico / Imagens

Foto aérea do estádio,



Imagem reservatórios de incêndio,





Everton Vieira Vaz
Everton Vieira Vaz
3º Sgt. OPBM
RG: 9.899.656-7

Anexo 2 – Documentos Complementares

Ex: ART dos sistemas de prevenção, NF da manutenção dos equipamentos, laudos adicionais de sistemas, etc.

ART- SDAI



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1720260904493

1. Responsável Técnico WILDENER TADEU JUSTINO Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL Empresa Contratada: ALINCE SISTEMAS DE ALARMES LTDA		RNP: 1719977046 Carteira: PR-193755/D Registro/Visto: 41558
2. Dados do Contrato Contratante: CLUB ATHLETICO PARANENSE CNPJ: 76.710.649/0001-68 RUA BUENOS AIRES, 1160 VILA IZABEL - CURITIBA/PR 80240-070 Contrato: (Sem número) Celebrado em: 01/01/2026 Valor: R\$ 39.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira		
3. Dados da Obra/Serviço RUA BUENOS AIRES, 1160 VILA IZABEL - CURITIBA/PR 80240-070 Data de Início: 01/01/2026 Previsão de término: 01/01/2027 Proprietário: CLUB ATHLETICO PARANENSE CNPJ: 76.710.649/0001-68		
4. Atividade Técnica [Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção] de sistema de detecção e alarme de incêndio Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART		
5. Observações MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO S.D.A.I DO ESTADIO JOAQUIM AMERICO E DO C.T ALFREDO GOTTARDI		

7. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica. Documento assinado eletronicamente por WILDENER TADEU JUSTINO, registro Crea-PR PR-193755/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 13/02/2026 e hora 15h03. _____ CLUB ATHLETICO PARANENSE - CNPJ: 76.710.649/0001-68	8. Informações - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br . - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confes.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. Acesso nosso site www.crea-pr.org.br Central de atendimento: 0800 041 0067
---	--



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 285,59

Registrada em : 18/02/2026

Valor Pago: R\$ 285,59

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 19/02/2026 21:26:37



www.crea-pr.org.br



ART- SPDA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1
ART de Obra ou Serviço
1720257092688

Substituição sem Custo à 1720257018461

1. Responsável Técnico JOÃO GUILHERME MORTARI AMARANTE Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA Empresa Contratada: ACTUAL MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA			RNP: 1712195719 Carteira: PR-132745/D Registro/Voto: 64401						
2. Dados do Contrato Contratante: CLUB ATHLETICO PARANAENSE R BUENOS AIRES, 1260 BATEL - CURITIBA/PR 80250-070 Contrato: 36.776 Celebrado em: 25/11/2025 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira			CNPJ: 76.710.848/0001-88						
3. Dados da Obra/Serviço R PETIT CARNEIRO, 57 PE 158 14 UC 40587681 AGUA VERDE - CURITIBA/PR 80240-050 Data de início: 25/11/2025 Previsão de término: 31/12/2025 Finalidade: Esportivo Proprietário: CLUB ATHLETICO PARANAENSE			CNPJ: 76.710.848/0001-88						
4. Atividade Técnica [Ensaio, Execução de manutenção, Inspeção] de equipamentos elétricos [Aferição, Inspeção] de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UNID</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UNID</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Unidade	1,00	UNID	1,00	UNID
Quantidade	Unidade								
1,00	UNID								
1,00	UNID								
5. Observações Manut. preventiva dos equipamentos de MT; Medição do SPDA; Inspeção Termográfica/Ultrassom e Coleta Óleo.									

7. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica. Documento assinado eletronicamente por JOÃO GUILHERME MORTARI AMARANTE, registro Crea-PR PR-132745/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 01/12/2025 e hora 10h32. CLUB ATHLETICO PARANAENSE - CNPJ: 76.710.848/0001-88	8. Informações - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br . - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confira.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. Acesso nosso site www.crea-pr.org.br Central de atendimento: 0800 041 0067
--	--

Registrada em : 01/12/2025

ART Isenta

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
 Impresso em: 01/12/2025 10:32:34



www.crea-pr.org.br

ART- Subestação



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1
ART de Obra ou Serviço
1720252622417

1. Responsável Técnico ALLAN GREGOR DA SILVA Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA Empresa Contratada: LEANDRO CARVALHO WEISS			RNP: 1714636615 Carteira: PR-148345/D Registro/Voto: 61783
2. Dados do Contrato Contratante: CLUB ATHLETICO PARANAENSE R BUENOS AIRES, 1160 ÁGUA VERDE - CURITIBA/PR 80250-070 Contrato: 01.18052023 Celebrado em: 09/05/2025 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira			CNPJ: 76.710.649/0001-68
3. Dados da Obra/Serviço R BUENOS AIRES, 1160 ÁGUA VERDE - CURITIBA/PR 80250-070 Data de início: 09/05/2025 Previsão de término: 09/05/2026 Finalidade: Esportivo Proprietário: CLUB ATHLETICO PARANAENSE			CNPJ: 76.710.649/0001-68
4. Atividade Técnica			
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor		Quantidade 550,00	Unidade KVA
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor		Quantidade 550,00	Unidade KVA
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor		Quantidade 550,00	Unidade KVA
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor		Quantidade 550,00	Unidade KVA
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor		Quantidade 625,00	Unidade KVA
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor		Quantidade 450,00	Unidade KVA
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor		Quantidade 450,00	Unidade KVA
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor		Quantidade 625,00	Unidade KVA
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor		Quantidade 100,00	Unidade KVA
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART			

7. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica Local _____ de _____ de _____ Assinado de forma digital por ALLAN GREGOR DA SILVA:35331254837 Dado: 2025.05.09 15:30:50 -03'00' ALLAN GREGOR DA SILVA - CPF: 353.312.548-37 CLUB ATHLETICO PARANAENSE - CNPJ: 76.710.649/0001-68	8. Informações - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br . - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.ccnfea.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. Acesso nosso site www.crea-pr.org.br Central de atendimento: 0800 041 0067
--	--

Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em: 09/05/2025

Valor Pago: R\$ 103,03

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
 Impresso em: 09/05/2025 15:11:40



www.crea-pr.org.br



ART- Mangueiras de incêndio



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1720256894772

1. Responsável Técnico EDUARDO MACHADO SIQUEIRA Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO Empresa Contratada: EXTINCENTER PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA		RNP: 1710948191 Carteira: PR-125479/D Registro/Visto: 51803
2. Dados do Contrato Contratante: CLUB ATHLETICO PARANAENSE R BUENOS AIRES, 1160 BATEL - CURITIBA/PR 80250-070 CNPJ: 76.710.649/0001-68 Contrato: (Sem número) Celebrado em: 21/11/2025 Valor: R\$ 2.184,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira		
3. Dados da Obra/Serviço R BUENOS AIRES, 1160 BATEL - CURITIBA/PR 80250-070 Data de Início: 21/11/2025 Previsão de término: 12/01/2026 Proprietário: CLUB ATHLETICO PARANAENSE CNPJ: 76.710.649/0001-68		
4. Atividade Técnica [Laudo] de rede de hidrantes Quantidade: 728,00 Unidade: UNID Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART		
5. Observações ART REFERENTE AO SERVIÇO DE TESTES DE MANGUEIRAS DE INCENDIO CONFORME NBR 12779		

7. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica _____ de _____ de _____ Local data _____ EDUARDO MACHADO SIQUEIRA - CPF: 023.297.129-36 _____ CLUB ATHLETICO PARANAENSE - CNPJ: 76.710.649/0001-68	8. Informações - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br . - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. Acesso nosso site www.crea-pr.org.br Central de atendimento: 0800 041 0067  CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
---	---

Valor da ART: R\$ 108,39 Registrada em : 13/01/2026 Valor Pago: R\$ 108,39

Documento assinado digitalmente
EDUARDO MACHADO SIQUEIRA
Data: 16/01/2026 12:03:50
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 16/01/2026 11:51:55

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
www.crea-pr.org.br



ART Extintores de incêndio



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1720251546415

1. Responsável Técnico EDUARDO MACHADO SIQUEIRA Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO Empresa Contratada: EXTINCENTER PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA			RNP: 1710948191 Carteira: PR-125479/D Registro/Visto: 51803
2. Dados do Contrato Contratante: CLUB ATHLETICO PARANAENSE R BUENOS AIRES, 1160 BATEL - CURITIBA/PR 80250-070 Contrato: (Sem número) Celebrado em: 05/03/2025 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira			CNPJ: 76.710.649/0001-68
3. Dados da Obra/Serviço R BUENOS AIRES, 1160 BATEL - CURITIBA/PR 80250-070 Data de início: 05/03/2025 Previsão de término: 31/05/2025 Proprietário: CLUB ATHLETICO PARANAENSE			CNPJ: 76.710.649/0001-68
4. Atividade Técnica [Execução de serviço técnico] de recarga de extintores Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART			Quantidade: 625,00 Unidade: UNID
5. Observações ART REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DOS EXTINTORES.			

7. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima _____ de _____ de _____ Local _____ data _____ _____ EDUARDO MACHADO SIQUEIRA - CPF: 023.297.129-36 _____ CLUB ATHLETICO PARANAENSE - CNPJ: 76.710.649/0001-68 Valor da ART: R\$ 103,03 Registrada em: 25/03/2025	8. Informações - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br . - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confes.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. Acesso nosso site www.crea-pr.org.br CNPJ: 76.710.649/0001-68 Valor da ART: R\$ 103,03 Documento assinado digitalmente EDUARDO MACHADO SIQUEIRA Data: 25/03/2025 07:40:06-0300 Verifique em https://validar.ri.gov.br
--	--

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
 Impresso em: 28/03/2025 17:11:22



ART -Bombas de incêndio



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1720260878700

1. Responsável Técnico RODRIGO RIEPING Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO Empresa Contratada: A. RIEPING & CIA LTDA		RNP: 1712750356 Carteira: PR-136054/D Registro/Visto: 67786
2. Dados do Contrato Contratante: CLUBE ATLETICO PARANAENSE R BUENOS AIRES, 1180 BATEL - CURITIBA/PR 80250-070 Contrato: OS 38252 Celebrado em: 28/01/2026 Valor: R\$ 6.580,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira		CNPJ: 76.710.649/0001-68
3. Dados da Obra/Serviço R FRANCISCO NUNES, 184 REBOUCAS - CURITIBA/PR 80215-000 Data de Início: 28/01/2026 Previsão de término: 13/02/2026 Proprietário: CLUBE ATLETICO PARANAENSE		CNPJ: 76.710.649/0001-68
4. Atividade Técnica [Inspeção] de bomba hidráulica Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART		
5. Observações Relatório de inspeção das bombas de combate a incêndio Arena - NF 97		

7. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica Curitiba, 12 de Fevereiro de 2026 Local data RODRIGO RIEPING: 07412252984 Assinado de forma digital por RODRIGO RIEPING: 07412252984 Dados: 2026.02.12 16:13:08 -03'00' RODRIGO RIEPING - CPF: 074.122.529-84 CLUBE ATLETICO PARANAENSE - CNPJ: 76.710.649/0001-68	8. Informações - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br . - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confes.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. Acesso nosso site www.crea-pr.org.br Central de atendimento: 0800 041 0067
---	--

Valor da ART: R\$ 108,39

Registrada em : 12/02/2026

Valor Pago: R\$ 108,39

ART- Projeto incêndio



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1
ART de Obra ou Serviço
1720214769481

1. Responsável Técnico

JULIANA BARSCH

Título profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Empresa Contratada: **BARSCH & BARSCH ENGENHARIA S/S**

RNP: **1705056288**

Carteira: **PR-81386/D**

Registro/Visto: **54279**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CLUB ATHLETICO PARANAENSE**

R BUENOS AIRES, 1160

ÁGUA VERDE - CURITIBA/PR 80250-070

CNPJ: **76.710.649/0001-68**

Contrato: **REGULARIZAÇÃO
IMPRESA/ESTÁDI
O**

Celebrado em: **27/05/2021**

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

R BUENOS AIRES, 1160

ÁGUA VERDE - CURITIBA/PR 80250-070

Data de início: **27/05/2021**

Previsão de término: **27/05/2022**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **CLUB ATHLETICO PARANAENSE**

CNPJ: **76.710.649/0001-68**

4. Atividade Técnica

Elaboração

[Consultoria, Desenvolvimento, Execução de desenho técnico, Planejamento, Projeto] de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio

Quantidade

Unidade

9600,00

M2

[Consultoria, Desenvolvimento, Execução de desenho técnico, Planejamento, Projeto] de prevenção e combate a incêndio e pânico

9600,00

M2

[Consultoria, Desenvolvimento, Execução de desenho técnico, Planejamento, Projeto] de localização de sprinkler em edificação

9600,00

M2

[Consultoria, Desenvolvimento, Execução de desenho técnico, Planejamento, Projeto] de sinalização de emergência

9600,00

M2

[Consultoria, Desenvolvimento, Execução de desenho técnico, Planejamento, Projeto] de sistema de detecção e alarme de incêndio

9600,00

M2

[Consultoria, Desenvolvimento, Execução de desenho técnico, Planejamento, Projeto] de especificação de escadas de emergência

9600,00

M2

[Consultoria, Desenvolvimento, Execução de desenho técnico, Planejamento, Projeto] de especificação de saídas de emergência

9600,00

M2

[Consultoria, Desenvolvimento, Execução de desenho técnico, Planejamento, Projeto] de instalação de hidrantes

9600,00

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART CONTEMPLA SOMENTE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Curitiba

23

de **setembro**

de

2021

Local

data

JULIANA BARSCH:00710445903

Assinado de forma digital por JULIANA BARSCH:00710445903

Dados: 2021.09.23 12:52:07 -03'00'

JULIANA BARSCH - CPF: 007.104.459-03

CLUB ATHLETICO PARANAENSE - CNPJ: 76.710.649/0001-68

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confes.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em : 23/09/2021

Valor Pago: R\$ 233,94

Nosso número: 2410101720214769481

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/an>

Impresso em: 23/09/2021 12:14:03

www.crea-pr.org.br





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	007.104.459-03
Nome:	JULIANA BARSCH
Conta de débito:	3387 001 00000527-6

Representação numérica do código de barras:	10490.81290 43010.117240 02147.694893 2 87620000023394
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
Nome/Razão Social:	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
CPF/CNPJ:	76.639.384/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	BARSCH & BARSCH ENGENHARIA S/S
CPF/CNPJ:	16.911.045/0001-58
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JULIANA BARSCH
CPF/CNPJ:	007.104.459-03

Data do Vencimento:	03/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	23/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	233,94
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	233,94
Valor Pago (R\$):	233,94
Identificação do Pagamento:	ART CREA PR

Data/hora da operação:	23/09/2021 11:27:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066131115
Chave de segurança:	RUZ0LN4TWFCWE7UJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ART- Geradores



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1720252622417

1. Responsável Técnico

ALLAN GREGOR DA SILVA

Título profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Empresa Contratada: **LEANDRO CARVALHO WEISS**

RNP: 1714636615

Carteira: PR-148345/D

Registro/Visto: 61783

2. Dados do Contrato

Contratante: **CLUB ATHLETICO PARANAENSE**

CNPJ: 76.710.649/0001-68

R BUENOS AIRES, 1160

ÁGUA VERDE - CURITIBA/PR 80250-070

Contrato: 01.18052023

Celebrado em: 09/05/2025

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

R BUENOS AIRES, 1160

ÁGUA VERDE - CURITIBA/PR 80250-070

Data de Início: 09/05/2025

Previsão de término: 09/05/2026

Finalidade: Esportivo

Proprietário: **CLUB ATHLETICO PARANAENSE**

CNPJ: 76.710.649/0001-68

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor	550,00	KVA
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor	550,00	KVA
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor	550,00	KVA
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor	550,00	KVA
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor	625,00	KVA
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor	450,00	KVA
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor	450,00	KVA
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor	625,00	KVA
[Condução de equipe de manutenção, Condução de serviço técnico, Execução de manutenção, Execução de serviço técnico, Fiscalização de serviço técnico, Manutenção de equipamento, Supervisão] de geração de emergência própria do consumidor	100,00	KVA

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica

Local _____ de _____ de _____
Assinado de forma digital por ALLAN GREGOR DA SILVA:35331254837
Dados: 2025.05.09 15:30:50 -03'00'
ALLAN GREGOR DA SILVA - CPF: 353.312.548-37
CLUB ATHLETICO PARANAENSE - CNPJ: 76.710.649/0001-68

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067



Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em : 09/05/2025

Valor Pago: R\$ 103,03

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 09/05/2025 15:11:40



ART - Gás



Livro de Ordem
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Criado em: 27/02/2026 Previsão de término: 02/03/2026 Situação: Em aberto

Número da ART
1720260871021

Responsável Técnico	
ALEXANDRE JOSE DOMINGUES GONÇALVES	
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 1700791874 Carteira: PR-80882/D

Dados da obra ou serviço	
Contratante: CLUB ATHLETICO PARANAENSE	CNPJ: 76.710.648/0001-88
Data de início: 23/02/2026	Previsão de término: 02/03/2026

Relato	
Endereço da obra: R BUENOS AIRES 1160 - BATEL - CURITIBA/PR	
Data: 27/02/2026	Tipo do relato: LAUDO TÉCNICO
ESTÁDIO LIGGA ARENA - CLUBE ATHLETICO PARANAENSE TESTE DE ESTANQUEIDADE DE CENTROS DE CONSUMO INTERNOS DO ESTÁDIO	
Concluída realização do teste de estanqueidade na tubulação de gás construída no trecho interno de cada estabelecimento e centro de consumo de gás. O teste supervisionado atendeu ao preconizado pela norma técnica brasileira ABNT NBR 15538 que versa sobre os procedimentos técnicos necessários para a correta execução do referido teste, assim como, para a determinação da sua aprovação ou não. Os resultados dos trechos referentes à cada loja ou centro de consumo estão individualmente apresentadas abaixo: Loja 1.07 (antiga Poyos) - ESTANQUEIDADE APROVADA Loja 2.01 (atual Boteco do Preto) - ESTANQUEIDADE APROVADA Loja 2.03 (atual Dr. Costilla) - ESTANQUEIDADE APROVADA Loja 2.06 (atual Sifha.com) - ESTANQUEIDADE APROVADA Loja 3.01 (atual Seu Bueno) - ESTANQUEIDADE APROVADA Loja 3.02 (atual P4) - ESTANQUEIDADE APROVADA Loja 3.04 (atual Quintal do Almirante) - ESTANQUEIDADE APROVADA Loja 3.05 (atual Yage) - ESTANQUEIDADE APROVADA Loja 4.01 (atual Haiti Pastel) - ESTANQUEIDADE APROVADA Loja 4.03 (atual Blg Bear) - ESTANQUEIDADE APROVADA Loja 4.04 (atual Embalxada) - ESTANQUEIDADE APROVADA Centro Consumidor Choperia Brahma - ESTANQUEIDADE APROVADA Centro Consumidor Academia - ESTANQUEIDADE APROVADA Centro Consumidor Vestiário - ESTANQUEIDADE APROVADA Centro Consumidor Cozinha - ESTANQUEIDADE APROVADA Observação: Os resultados de qualquer outro centro de consumo de gás que não esteja elencado acima, não participam desta avaliação de teste de estanqueidade e exigirá outra avaliação.	
Anexos: Relato sem anexos	

www.crea-pr.org.br

Impresso em: 27/02/2026 15:23:27



ART – Gás



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1
ART de Obra ou Serviço
1720260870939

1. Responsável Técnico		
ALEXANDRE JOSE DOMINGUES GONÇALVES		
Título profissional:	RNP:	
ENGENHEIRO CIVIL	1700781974	
	Carteira:	PR-80682/D
2. Dados do Contrato		
Contratante:	CNPJ:	
CLUB ATHLETICO PARANAENSE	78.710.849/0001-68	
R BUENOS AIRES, 1160		
BATEL - CURITIBA/PR 80250-070		
Contrato: (Sem número)	Celebrado em:	
	11/02/2026	
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira		
3. Dados da Obra/Serviço		
R BUENOS AIRES, 1160		
BATEL - CURITIBA/PR 80250-070		
Data de início:	Previsão de término:	Coordenadas Geográficas:
13/02/2026	02/03/2026	-25,448034 x -49,276729
Finalidade: Comercial		
Proprietário:	CNPJ:	
CLUB ATHLETICO PARANAENSE	78.710.849/0001-68	
4. Atividade Técnica		
[Supervisão] de testes de estanqueidade em tubulações/butos	Quantidade	Unidade
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART	1,00	SERV
5. Observações		
Supervisão no teste de estanqueidade da rede primária geral de distribuição de gás		

7. Assinaturas	8. Informações
Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica.	- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br .
Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE JOSE DOMINGUES GONÇALVES, registro Crea-PR PR-80682/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 27/02/2026 e hora 15h10.	- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br
CLUB ATHLETICO PARANAENSE - CNPJ: 78.710.849/0001-68	- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
	Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
	Central de atendimento: 0800 041 0067
	 CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 108,39

Registrada em : 27/02/2026

Valor Pago: R\$ 108,39

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <http://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 27/02/2026 15:14:34



www.crea-pr.org.br



LAUDO DE AVALIACAO 005/2026.

Documento: **LAUDOESTADIO2026.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Cap. Qobm Allyson Fernando Soares (XXX.778.379-XX)** em 06/03/2026 14:36 Local: 1BBM/4CIA/ADM, **Ten.-cel. Qobm Marcelo Godoy da Silva (XXX.041.671-XX)** em 09/03/2026 07:24 Local: 1BBM/CMDO.

Inserido ao protocolo **25.542.959-0** por: **3º Sgt. Qpbm Luiz Fernando Kasprisin** em: 06/03/2026 14:35.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: