



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
2º COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR
30º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR



LAUDO DE SEGURANÇA EM ESTÁDIOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome oficial do estádio: Estádio Municipal Jacy Scaff	
Apelido do estádio: Estádio do Café	
Endereço do estádio: Av. Henrique Mansano n.º 889, Jardim Alpes	
Cidade: Londrina	
CEP: 86.075-000	
Site: <i>felsport@londrina.pr.gov.br</i>	
Modelo de negócio:	
Público (X)	
Parceria Público-Privada (...)	
Cessionário:	
E-mail:	
Gestora do estádio: Felipe Berger Prochet	
E-mail: <i>felsport@londrina.pr.gov.br</i>	
Cargo: Secretário de Esportes	
Clube(s) Usuários(s)	
Clube: Londrina Esporte Clube	Telefone: (43) 3372-9100
Site: <i>www.londrinaesportecлубe.com.br</i>	E-mail: <i>natalia.cotrim@londrinasaf.com.br</i> <i>lucas.magalhaes@londrinasaf.com.br</i>

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Entidade: Fundação de Esportes de Londrina	
Nome: Felipe Berger Prochet	Telefone: (43) 3372-9100
Cargo: Secretário de Esportes	
E-mail: <i>felsport@londrina.pr.gov.br</i>	
CPF: 005.193.579-14	

3. DATA E HORA

3.1. SOLICITAÇÃO

Data: 09 de março de 2026	Hora: 8:00
---------------------------	------------

3.2. VISTORIA

Data: 12 de maio de 2026	Hora: 9:30
--------------------------	------------

ANEXO II

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO – PLANO COMPLETO DE SEGURANÇA

O Instrumento de Verificação do Plano Completo de Segurança deverá ser obrigatoriamente preenchido pela Polícia Militar aos clubes que pleiteiam a utilização de estádio classificado como de Pequeno, Médio e Grande Porte.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO

1. DOCUMENTAÇÃO

1.1. Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?

SIM (X)

NÃO ()

1.2. Foi apresentado o currículo responsável de segurança?

SIM (X)

NÃO ()

1.3. O responsável de segurança tem 5 anos ou mais de experiência na área?

SIM (X)

NÃO ()

1.4. Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?

SIM (X)

NÃO ()

1.5. Foi apresentado contrato para utilização de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?

SIM (X)

NÃO ()

1.6. Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?

SIM (X)

NÃO ()

1.7. Foi apresentada a Apólice de Seguro Torcedor?

SIM ()

NÃO (X) Não há seguro cedido pelo próprio complexo esportivo, mas há um seguro coordenado pela CBF onde o número do seguro é informado no ingresso emitido pela entidade responsável (CBF/FPR).

1.8. Foi apresentada a Apólice de Seguro Patrimonial?

SIM ()

NÃO (X) Estádio Público

1.9. Foi apresentado o AVCB?

SIM (X)

NÃO ()

1.10. Foram apresentados os últimos três Planos de Ação?


SIM (X)		NÃO ()	
1.11. Foi apresentado o Plano Completo de Segurança?			
SIM (X) Plano de Segurança de 13 de janeiro de 2025.		NÃO ()	
2. PLANEJAMENTO DO EFETIVO			
2.1. Qual a estrutura organizacional da área de segurança?			
35 profissionais no mínimo e até 79 profissionais, considerando a capacidade máxima do estádio (20.000 pessoas).			
2.2. Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade mínima			
35 profissionais (conforme contrato de serviço de segurança)			
2.3. Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade máxima			
Proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores, conforme contrato de serviço de segurança.			
2.4. Foi apresentada planta operacional com a plotagem do efetivo mínimo de segurança?			
SIM (X) Plano de Segurança de 13 de janeiro de 2025.		NÃO ()	
3. CONTROLE DE ACESSO			
3.1. Capacidade máxima liberada pelo AVCB e pela Polícia Militar			
- Número máximo de 20.772 (vinte mil setecentos e setenta e dois) torcedores (entre pagantes e não pagantes), por questão de segurança, conforme Laudo do Corpo de Bombeiros. Número máximo liberado pela Polícia Militar do Paraná fixado em 20.000 (vinte mil) torcedores, conforme portaria n.º 55 do Ministério do Esporte e art. 148 da Lei Geral do Esporte.			
3.2. Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?			
SIM (X)		NÃO ()	
			

Figura 1 - Croqui do Estádio Municipal Jacy Scaff

3.3. Quantos acessos de pedestre possui o estádio?

03 (três) acessos, sendo dois para torcida do time mandante e uma para a torcida do time visitante.



Figura 2 - Portão 1 Cadeiras Cativas e Arquibancadas



Figura 3 - Portão 2 Cadeiras Arquibancadas



Figura 4 - Portão 3 Arquibancadas Visitante

3.4. Quantos acessos de veículos possui o estádio?

02 (dois) acessos, sendo: 01 (um) para veículos oficiais (Polícia Militar e Ambulância) e de membros da delegação visitante e arbitragem; e 01 (um) para a equipe mandante.

3.5. São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?

SIM (X)

NÃO ()

3.6. As catracas são:

☐ Simples

☐ Eletrônicas

☒ Removíveis

☐ Próprias

3.7. As catracas são regularmente aferidas? *

Catracas removíveis cedidas por terceiros.

SIM (X)

NÃO ()

3.8. As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?

SIM (X)

NÃO ()

3.9. A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?

SIM (X)

NÃO ()

3.10. Insira a relação apresentada –

Setor	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Cativa	4.000	7	1/571
Setor	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Arquibancada	13.190	20	1/660
Setor	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Visitantes	2.810	5	1/562
Total de Setores	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
3	20.000	32	1/625

No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

*O clube utilizará catracas cedidas pela Sociedade Rural do Paraná em número compatível com a venda total de ingressos.

** A lotação total foi fixada em 20.000 pessoas.

Observações: Conforme informações repassadas pela Fundação de Esportes de Londrina - O estádio

é dividido em três setores:

- Setor das cadeiras numeradas, cuja entrada é normal pelos portões da torcida local e dentro há a entrada específica para os torcedores com direito às cadeiras.
- Setor dos visitantes, entrada única, porém pela Avenida Henrique Mansano.
- Setor da geral, com duas entradas que se interligam no interior.
- Existem três locais de entradas para todos os torcedores (local e visitante), porém todas elas são acessadas pela mesma via, sendo esta a Avenida Henrique Mansano.
- A torcida local tem acesso por dois lugares, que dão acesso a todas as arquibancadas disponibilizadas para o time local, uma destas também permite o acesso para as cadeiras cativas, estas parcialmente numeradas, por um controle secundário.

Conforme art. 148 da Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023, Lei Geral do Esporte: “O controle e a fiscalização do acesso do público a arena esportiva com capacidade para mais de 20.000 (vinte mil) pessoas deverão contar com meio de monitoramento por imagem das catracas e com identificação biométrica dos espectadores, assim como deverá haver central técnica de informações, com infraestrutura suficiente para viabilizar o monitoramento por imagem do público presente e o cadastramento biométrico dos espectadores.”

3.11. Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM (X)

NÃO ()

3.12. Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?

☒ Revista Manual

☒ Detector de Metais

☐ Portátil Raio-x

☐ Reconhecimento por Biometria

☐ Reconhecimento Facial

☐ Relação Nominal dos vetados

☐

3.13. O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:

☒ Delegação Local

☐ Delegação Visitante

☒ Árbitros

☐ Autoridades

☐ Imprensa

3.14. O acesso da arbitragem para o campo possui:

☐ Túnel Fixo

☐ Túnel Retrátil

Túnel

☐ Inflável

☒ Não possui nenhuma proteção

3.15. Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?

SIM (X)

NÃO ()

3.16. Existe o mapa do entorno com as principais vias de acesso ao estádio?	
SIM (X)	NÃO ()
3.17. Existem entradas distintas para torcidas do mandante e visitante?	
SIM (X)	NÃO ()
- Todas as três entradas para os torcedores, tanto do time local quanto do visitante, são acessadas exclusivamente pela Avenida Henrique Mansano.	
3.18. Existe um Plano para a saída de Público?	
SIM (X)	NÃO ()
3.19. Existe um Plano de Emergência (Evacuação)?	
SIM (X)	NÃO ()
3.20. Existe um Plano de Emergência (Invacuação)?	
SIM ()	NÃO (X)
4. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL	
4.1. O Estádio possui Central de Comando e Controle Operacional?	
SIM (X)	NÃO ()
4.2. O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?	
SIM (X)	NÃO (X)
4.3. Quantas câmeras?	

O sistema é composto por **16 câmeras no total conforme informado pelo responsável do estádio , distribuídas da seguinte forma: 3 na entrada da torcida local, 1 do tipo *Speed Dome* na arquibancada, 4 no campo, 4 no estacionamento externo, 1 na portaria de acesso 02, 1 no setor de visitantes, 1 na entrada da delegação do Londrina e 1 na entrada da delegação visitante. Contudo, o sistema não atende integralmente à Portaria n.º 55 do MESP, uma vez que ainda existem setores essenciais que necessitam de monitoramento.**



Figura 5 - Imagem com localização das câmeras de monitoramento.

4.4. O Sistema de CFTV possibilita:

- ☐ Imagem de baixa resolução
- ☒ Imagem de alta resolução
- ☒ Aproximação de imagem de toda a arquibancada (zoom)
- ☐ Gravação e arquivamento das imagens
- ☐ Impressão de fotos
- ☐ Reconhecimento facial
- Integração com o sistema de
- ☐ telão
- ☐ Integração com o sistema de internet e telefone

4.5. O Sistema de CFTV monitora:

- ☐ Perímetro Externo Imediato
- ☐ Estacionamento para os
- ☐ torcedores Portões de acesso
- ☐ Catracas
- ☒ Perímetro Interno de acesso dos torcedores
- ☐ Locais de venda de lanches e bebidas
- ☐ Acessos aos sanitários
- ☒ Setores da torcida visitante
- ☒ Setores da torcida local
- ☐ Acesso ao vestiário do time
- ☐ Mandante Acesso ao vestiário do
- time Visitante Acesso ao vestiário
- ☐ dos árbitros Túnel de Acesso ao
- ☐ gramado
- ☒ Área do evento (campo de jogo)
- ☐ Áreas sensíveis – cobertura do estádio, caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia e geradores
- ☐ Acesso à Sala do VAR

4.6. O Estádio possui sistema de som?

SIM (X)

NÃO ()

4.7. O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?

SIM ()

NÃO (X)

4.8. Qual o(s) meio(s) de comunicação utilizados internamente pela segurança durante a operação?

☒ Rádio ☐ E-mail ☐ Telefone Fixo Telefone ☐ Móvel ☐ Aplicativos de envio de mensagem ☐ Redes sociais	
4.9. São divulgadas aos torcedores – em local público – as informações necessárias (vide Documento 7. Plano de Ação Diagnóstico de Cenário – Itens 1A, 1B, 1C e 1D)?	
SIM (X)	NÃO ()
4.10. Existe uma sala de crise?	
SIM (X)	NÃO ()
4.11. É realizado Plano de Contingência para incidentes como:	
☒ Problemas no acesso dos torcedores ☒ Violência entre torcedores Falha de Sistemas Críticos ☐	
4.12. É realizada uma Avaliação de Risco por partida?	
SIM (X)	NÃO ()
4.13. O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?	
SIM (X) Ouvidoria contato direto com o clube (43) 3322-9756 / (43) 3347 -2014	NÃO ()
5. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES	
5.1. Existe sinalização nas vias de acesso do estádio?	
SIM (X)	NÃO ()
5.2. O estádio possui estacionamento interno para:	
☐ Carros de torcedores ☐ Carros de parte dos sócios ☐ Ônibus de torcida Mandante ☐ Ônibus de torcida Visitante ☐ Aplicativos de envio de mensagem ☒ Veículos de membros da Delegação Mandante ☒ Veículos de membros da Delegação Visitante	

- ☒ Árbitros – com espaço delimitado e reservado
- ☐ Imprensa – com espaço delimitado e reservado
- ☐ Entidade Organizadora da Competição - com espaço delimitado e reservado
- ☒ Serviços de emergências e segurança - com espaço delimitado e reservado

**5.3. Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria?
Descriminar setores, bilheterias e guichês**

Setores	Bilheterias	Guichês
1 mandante	01	08
2 mandante	01	08
3 visitante	01	03



Figura 6 - Bilheteria Portão 1



Figura 7 - Bilheteria Portão 2



Figura 8 - Bilheteria Visitantes

5.4. O posicionamento das bilheterias é adequado?

SIM (X) NÃO ()

5.5. Existe bilheteria exclusiva para torcida visitante

SIM (X) NÃO ()

5.6. Existem pontos de venda fora do estádio?

SIM (X) NÃO ()

5.7. Os portões são sinalizados?

SIM (X) NÃO ()

5.8. Os setores são sinalizados?

SIM (X) NÃO ()

5.9. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores?

☒ Físicas (grades)

☐ Móveis

☐ Não existem barreiras físicas



Figura 9 - Divisão de Torcidas Mandante e Visitantes

5.10. Quando móveis, as barreiras respeitam as vias de saída de emergência em relação à capacidade do setor?	
SIM (X)	NÃO ()
5.11. Os assentos são numerados:	
☐ Na totalidade ☐ Parcialmente – inserir percentual numerado: _____ ☒ Não são numerados	
5.12. Existe a necessidade de serem adaptados fluxos aos acessos ao estádio para torcida visitante no intuito de maior proteção e segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
5.13. Existe espaço reservado para a Torcida Organizada? Não	
☐ Mandante ☐ Visitante	
5.14. Os locais destinados às torcidas organizadas são distantes entre si?	
SIM ()	NÃO ()
5.15. No espaço reservado para a torcida visitante existe(m):	
☒ Serviço de Alimentação e Bebidas (Bares / Lanchonetes / Ambulantes) ☒ Banheiros Masculinos ☒ Banheiros Femininos ☒ Banheiros PNE - Disponibilizado por banheiro químico para os jogos.	
5.16. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?	
SIM ()	NÃO (X)
5.17. O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:	
☒ Atletas (Banco de Reservas) ☒ Comissão Técnica ☒ Árbitros	
5.18. As plataformas de transmissão são:	
☐ Fixas ☒ Móveis ☐ Próprias ☐ Locadas ☐	
5.19. As plataformas de transmissão estão isoladas dos torcedores?	
SIM (X)	NÃO ()
5.20. A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	

SIM (X)	NÃO ()
5.21. Os acessos à cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia, geradores e demais áreas sensíveis, ficam protegidas do acesso de torcedores?	
SIM (X)	NÃO ()
5.22. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o ingresso?	
SIM ()	NÃO (X)
5.23. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio? (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)	
SIM (X)	NÃO ()
 Figura 10 – Ponto Sensível na torcida visitante. Em que pese seja um ponto sensível para entrada de materiais não autorizados, a presença de seguranças no local pode coibir tais problemas.	

5.24. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?	
SIM ()	NÃO (X)
6. ESPAÇO PARA A ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS	
6.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	
SIM (X)	NÃO ()
6.2. Há duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequada ao tamanho do estádio? Há apenas uma sala para confinamento coercitivo.	
SIM ()	NÃO (X)
6.3. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)?	
SIM (X)	NÃO ()

Observação: Existe uma sala com a identificação, sem mobiliário e equipamentos adequados.



Figura 11 - Espaço Reservado ao JECRIM e Ouvidoria

6.4. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	-----------

6.5. O estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao Torcedor (Ouvidoria)?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	-----------

DIAGNÓSTICO:

Restrição 1: CONTROLE DE ACESSO DE TORCEDORES POR MEIO DE CATRACAS EM TODOS OS PORTÕES ABERTOS (PAGANTES OU NÃO).

Providências:

Conforme dispõe o Estatuto do Torcedor, para estádios com público igual ou superior a 3.000 (três mil) torcedores é obrigatório o controle de acesso por meio de catracas. O estádio deverá possuir catracas em perfeito funcionamento que permitam o controle do número de acessos ao interior do recinto.

Caso as catracas sejam removíveis ou contratadas apenas para o dia do evento esportivo, a Polícia Militar poderá realizar vistoria in loco no dia da partida ou solicitar imagens do fluxo de acesso, a fim de verificar a existência da proporção mínima de 1 (uma) catraca para cada 660 (seiscentos e sessenta) torcedores, bem como a aferição dos equipamentos para controle adequado de acesso.

Na ausência ou inadequação do sistema de catracas, o responsável pelo evento deverá solucionar o problema com antecedência mínima de 5 (cinco) horas do início do evento. Caso contrário, o Comandante do Policiamento poderá limitar o acesso do público ao número máximo permitido dentro da proporção exigida.

Prazo: Até 5 (cinco) horas antes do início do evento esportivo.

Restrição 2: SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS.

Providências:

Para estádios considerados de grande porte, com público superior a 10.000 (dez mil) torcedores, é necessária a instalação de sistema de monitoramento por câmeras que atenda aos seguintes requisitos:

- a) garantir imagens de boa qualidade;
- b) possibilitar a identificação de pessoas;
- c) possibilitar a impressão de imagens;
- d) realizar monitoramento dos seguintes locais:
 - perímetro externo imediato;
 - estacionamento destinado aos torcedores;
 - portões de acesso;
 - catracas;
 - perímetro interno de circulação dos torcedores;
 - locais de venda de lanches e bebidas;
 - acessos aos sanitários;
 - setores das torcidas visitante e mandante;
 - acesso aos vestiários das equipes mandante, visitante e da arbitragem;
 - túnel de acesso ao gramado;
 - área do evento;
 - campo de jogo;
 - áreas sensíveis do estádio (cobertura, caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia, geradores e acesso à sala do VAR, quando aplicável).

O administrador do estádio deverá providenciar o mapeamento técnico dos pontos cegos, elaborar o projeto de expansão do sistema de CFTV e realizar a aquisição e instalação das novas câmeras necessárias para assegurar a total conformidade com as exigências da Portaria n.º 55 do MESP.

Na ausência da implantação completa do sistema de monitoramento, e mantendo-se a intenção de aprovação para público superior a 10.000 (dez mil) pessoas, o estádio poderá ser aprovado com restrição, ficando o público máximo limitado a 20.000 (vinte mil) torcedores até a regularização da exigência.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias para instalação definitiva dos equipamentos.

Restrição 3: APRESENTAÇÃO DE NÚMERO DE INGRESSOS VENDIDOS.

Providência: O Clube deverá fornecer a com no mínimo **2 (dois) dias úteis de antecedência** à realização da partida de futebol o número de ingressos vendidos, a fim de garantir o controle adequado do público e o cumprimento das normas de segurança.

Prazo: 02 (dois) dias úteis antes da partida de futebol.

Restrição 4: ABERTURA DE GUICHÊ PARA TORCIDA VISITANTE

Providências: O Clube deverá disponibilizar guichê para atender a torcida visitante no estádio no dia da partida.

Prazo: Todos as partidas em que haja torcida visitante.

Restrição 5: LISTAGEM DO EFETIVO DE SEGURANÇA PRIVADA

Providências: O Clube deverá enviar uma relação com os nomes dos seguranças (Stewards) empregados na partida.

Prazo: 02 (dois) dias úteis antes das partidas de futebol.

Restrição 6: NUMERAÇÃO NOS LOCAIS RESERVADOS A TORCEDORES

Providências: Conforme Portaria nº 55 do Ministério do Esporte, exige que o estádio apresenta a numeração dos locais reservados aos torcedores conforme a Portaria nº 55 do Ministério do Esporte. Esta regularização já foi solicitada no Laudo anterior.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

PARECER SOBRE O ESTÁDIO:

APROVADO ☐

APROVADO COM RESTRIÇÃO ☒

REPROVADO ☐

CONSIDERAÇÕES:

O estádio possuirá condições de segurança para a presença de público na medida em que atender as orientações apontadas nas restrições contidas nos itens anteriores e mediante nova inspeção da Polícia Militar a validade deste presente Laudo será até o dia **21/11/2026**.

RESPONSÁVEIS:

Nome do Profissional: ALESSANDRO DOS REIS

Posto: MAJOR

Função: COMANDANTE DO 30º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

Assinatura: (assinado eletronicamente)

RESPONSÁVEIS:

Nome: THIAGO FEDEROVICZ MENDES DOS SANTOS

Posto: Capitão

Função: OFICIAL P/3 – 30º BPM

Assinatura: (assinado eletronicamente)



VIGÊNCIA

Data de emissão: 20/07/2026

Prazo de validade: 21/11/2026

O presente documento não substitui, restringe ou ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, aos outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.

Documento: **LAUDODESEGURANCAESTADIODOCAFEJULHO.docx2.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Maj. Qoem Pm Alessandro dos Reis, Comandante Interino 30ºbpm (XXX.803.980-XX)** em 22/07/2026 07:51
Local: 30BPM/CMDO.

Inserido ao protocolo **26.285.552-0** por: **Sd. Qp Pm Ariane Jaqueline Barreto/ Aux. P/3** em: 21/07/2026 17:32.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: