



**ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
2º COMANDO REGIONAL
30º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR**



LAUDO DE SEGURANÇA EM ESTÁDIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome oficial do Estádio: ESTÁDIO MUNICIPAL ALVARO ALVES	
Apelido do estádio: ESTÁDIO MUNICIPAL	
Endereço do estádio: RUA ROSA IMPERATORE ALVES	
N.º 649	
Cidade: ALVORADA DO SUL	Estado: PARANÁ
CEP: 86.150-000	
Site:	Telefone:
Modelo de negócio:	
Público (X)	Privado ()
Parceria Público-Privada ()	Concessão ()
Cessionário:	
E-mail:	Telefone:
Gestor do Estádio: MARCOS LUIZ MOURA	
E-mail: esporte@alvoradadosul.pr.gov.br	Telefone: (43) 3157-1012
Cargo: SECRETÁRIO DE ESPORTES	
Clube(s) Usuário(s)	
Clube: PSTC CENTRO DE TREINAMENTO DE FUTEBOL DO PARANÁ SAF	
E-mail: contato@pstc.com.br	Telefone: (43) 3325-7769
Site: www.pstc.com.br	

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
Nome: MARCOS LUIZ MOURA	Telefone: (43) 3157-1012
Cargo: SECRETARIO DE ESPORTES	
CPF: 035.446.579-10	
E-mail: esporte@alvoradadosul.pr.gov.br	

3. DATA E HORA

3.1 SOLICITAÇÃO

Data: 16/06/2026	Hora: 16h10min
Protocolo: 26.096.175-0	

3.2 VISTORIA

Data: 26/06/2026	Hora: 11h15min
------------------	----------------

Documento: **ANEXOILAUDODESEGURANCAEMESTADIO.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Cap. Qoem Pm Thiago Federovicz Mendes dos Santos (XXX.214.409-XX)** em 29/06/2026 11:28 Local: 30BPM/P3, **2º Sgt Qppm Julio Cezar Munhoz (XXX.718.479-XX)** em 29/06/2026 12:41 Local: 30BPM/2CIA.

Inserido ao protocolo **26.093.175-0** por: **Cb. Qp Pm Cleyton Alves da Silva-aux.p3** em: 29/06/2026 10:42.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

ANEXO II

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO - PLANO COMPLETO DE SEGURANÇA

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO	
1. DOCUMENTAÇÃO	
1.1. Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
1.2. Foi apresentado o currículo responsável de segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
1.3. O responsável de segurança tem 5 anos ou mais de experiência na área?	
SIM (X)	NÃO ()
1.4. Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?	
SIM (X)	NÃO ()
1.5. Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?	
SIM (X)	NÃO ()
1.6. Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?	
SIM (X)	NÃO ()
1.7. Foi apresentada a Apólice de Seguro Torcedor?	
SIM ()	NÃO ()
1.8. Foi apresentada a Apólice de Seguro Patrimonial?	
SIM ()	NÃO ()
1.9. Foi apresentado o AVCB?	
SIM (X)	NÃO ()
1.10. Foram apresentados os últimos três Planos de Ação?	
SIM ()	NÃO ()
1.11. Foi apresentado o Plano Completo de Segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
2. PLANEJAMENTO DO EFETIVO	
2.1. Qual a estrutura organizacional da área de segurança?	
Faz-se necessário uma equipe de 21 profissionais, sendo 01 (um) supervisor da segurança, 10 (dez) agentes de segurança, 06 (seis) controladores de acesso, 04 (quatro) bombeiros civis.	
2.2. Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade mínima	
Proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores.	

2.3. Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade máxima	
Proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores.	
2.4. Foi apresentada planta operacional com a plotagem do efetivo mínimo de segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
3. CONTROLE DE ACESSO	
3.1. Capacidade máxima liberada pelo AVCB e pela Polícia Militar	
Corpo de Bombeiros Militar: 2.825 pessoas Polícia Militar: 2.825 pessoas	
3.2. Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?	
SIM (X)	NÃO ()
3.3. Quantos acessos de pedestre possui o estádio?	
02 (dois) acessos, sendo um para torcida do time mandante e outra para a torcida do time visitante.	
3.4. Quantos acessos de veículos possui o estádio?	
03 (três) acessos, sendo: 02 (dois) para veículos oficiais (Polícia Militar e Ambulância) e de membros da delegação mandante; e, 01 (um) para a equipe de arbitragem.	
3.5. São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?	
SIM (X)	NÃO ()
3.6. As catracas são:	
☒ Simples ☐ Eletrônicas ☒ Removíveis ☒ Próprias	
3.7. As catracas são regularmente aferidas?	
SIM (X)	NÃO ()
3.8. As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?	
SIM (X)	NÃO ()
3.9. A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?	
SIM ()	NÃO (X)
3.10. Insira a relação apresentada	

Setor 01	Portões 01	Lotação do Setor 2.542	Catracas 01	Proporção 1 / 2.542
Setor 02	Portões 01	Lotação do Setor 264	Catracas 01	Proporção 1 / 264
Setor	Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Setor	Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Total de Setores	Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final

3.11. Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM (X)

NÃO ()

3.12. Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?

- ☒ Revista Manual
- ☒ Detector de Metais Portátil
- ☐ Raio-x
- ☐ Reconhecimento por Biometria
- ☐ Reconhecimento Facial
- ☐ Relação Nominal dos vetados

3.13. O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:

- ☒ Delegação Local
- ☒ Delegação Visitante
- ☒ Árbitros
- ☒ Autoridades
- ☒ Imprensa

3.14. O acesso da arbitragem para o campo possui:

- ☐ Túnel Fixo
- ☐ Túnel Retrátil
- ☐ Túnel Inflável
- ☒ Não possui nenhuma proteção

3.15. Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?	
SIM (X)	NÃO ()
3.16. Existe o mapa do entorno com as principais vias de acesso ao estádio?	
SIM ()	NÃO (X)
3.17. Existem entradas distintas para torcidas do mandante e visitante?	
SIM (X)	NÃO ()
3.18. Existe um Plano para a saída de Público?	
SIM (X)	NÃO (...)
3.19. Existe um Plano de Emergência (Evacuação)?	
SIM (X)	NÃO ()
3.20. Existe um Plano de Emergência (Invacuação)?	
SIM ()	NÃO ()
4. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL	
4.1. O Estádio possui Central de Comando e Controle Operacional?	
SIM (X)	NÃO (..)
4.2. O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?	
SIM (X)	NÃO (..)
4.3. Quantas câmeras?	
Câmeras móveis – Quantidade? 01 (uma) Câmeras fixas – Quantidade? 16 (dezesseis)	
4.4. O Sistema de CFTV possibilita:	
☐ Imagem de baixa resolução ☒ Imagem de alta resolução ☐ Aproximação de imagem de toda a arquibancada (zoom) ☒ Gravação e arquivamento das imagens ☐ Impressão de fotos ☐ Reconhecimento facial ☐ Integração com o sistema de telão ☐ Integração com o sistema de internet e telefone	
4.5. O Sistema de CFTV monitora:	
☒ Perímetro Externo Imediato ☐ Estacionamento para os torcedores ☒ Portões de acesso ☒ Catracas ☒ Perímetro Interno de acesso dos torcedores ☒ Locais de venda de lanches e bebidas ☒ Acessos aos sanitários ☒ Setores da torcida visitante ☒ Setores da torcida local ☒ Acesso ao vestiário do time Mandante ☒ Acesso ao vestiário do time Visitante ☒ Acesso ao vestiário dos árbitros ☐ Túnel de Acesso ao gramado ☒ Área do evento (campo de jogo) ☐ Áreas sensíveis – cobertura do estádio, caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia e geradores ☐ Acesso à Sala do VAR	

4.6. O Estádio possui sistema de som?		
SIM (X)		NÃO ()
4.7. O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?		
SIM ()		NÃO (X)
4.8. Qual o(s) meio(s) de comunicação utilizados internamente pela segurança durante a operação?		
☒ Rádio ☐ E-mail ☐ Telefone Fixo ☐ Telefone Móvel ☒ Aplicativos de envio de mensagem ☐ Redes sociais		
4.9. São divulgadas aos torcedores – em local público – as informações necessárias (vide Documento 7. Plano de Ação Diagnóstico de Cenário – Itens 1A, 1B, 1C e 1D)?		
SIM (X)		NÃO ()
4.10. Existe uma sala de crise?		
SIM ()		NÃO (X)
4.11. É realizado Plano de Contingência para incidentes como:		
☐ Problemas no acesso dos torcedores ☐ Violência entre torcedores ☐ Falha de Sistemas Críticos		
4.12. É realizado uma Avaliação de Risco por partida?		
SIM (X)		NÃO ()
4.13. O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?		
SIM (X)		NÃO ()
5. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES		
5.1. Existe sinalização nas vias de acesso do estádio?		
SIM (X)		NÃO ()
5.2. O estádio possui estacionamento interno para:		
☐ Carros de torcedores ☐ Carros de parte dos sócios ☐ Ônibus de torcida Mandante ☐ Ônibus de torcida Visitante ☐ Aplicativos de envio de mensagem ☒ Veículos de membros da Delegação Mandante ☐ Veículos de membros da Delegação Visitante ☒ Árbitros – com espaço delimitado e reservado ☐ Imprensa – com espaço delimitado e reservado ☒ Entidade Organizadora da Competição - com espaço delimitado e reservado ☒ Serviços de emergências e segurança - com espaço delimitado e reservado		
5.3. Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria? Discriminar setores, bilheterias e guichês		
Setores	Bilheterias	Guichês
02	02	02
5.4. O posicionamento das bilheterias é adequado?		
SIM (X)		NÃO ()
5.5. Existe bilheteria exclusiva para torcida visitante		
SIM (X)		NÃO ()
5.6. Existe pontos de venda fora do estádio?		
SIM (X)		NÃO ()

5.7. Os portões são sinalizados?	
SIM (X)	NÃO ()
5.8. Os setores são sinalizados?	
SIM (X)	NÃO ()
5.9. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores?	
☒ Físicas ☐ Móveis ☐ Não existem barreiras físicas	
5.10. Quando moveis, as barreiras respeitam as vias de saída de emergência em relação à capacidade do setor?	
SIM ()	NÃO ()
5.11. Os assentos são numerados:	
☐ Na totalidade ☐ Parcialmente – inserir percentual numerado: _____ ☒ Não são numerados	
5.12. Existe a necessidade de serem adaptados fluxos aos acessos ao estádio para torcida visitante no intuito de maior proteção e segurança?	
SIM ()	NÃO (X)
5.13. Existe espaço reservado para a Torcida Organizada?	
☐ Mandante ☐ Visitante	
5.14. Os locais destinados às torcidas organizadas são distantes entre si?	
SIM ()	NÃO ()
5.15. No espaço reservado para a torcida visitante existe(m):	
☒ Serviço de Alimentação e Bebidas (Bares / Lanchonetes / Ambulantes) ☒ Banheiros Masculinos ☒ Banheiros Femininos ☐ Banheiros PNE	
5.16. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?	
SIM ()	NÃO (X)
5.17. O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:	
☒ Atletas (Banco de Reservas) ☒ Comissão Técnica ☒ Árbitros	
5.18. As plataformas de transmissão são:	
☒ Fixas ☒ Móveis ☐ Próprias ☐ Locadas	
5.19. As plataformas de transmissão estão isoladas dos torcedores?	
SIM ()	NÃO (X)
5.20. A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	
SIM (X)	NÃO ()
5.21. Os acessos à cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia, geradores e demais áreas sensíveis, ficam protegidas do acesso de torcedores?	
SIM (X)	NÃO ()
5.22. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o ingresso?	
SIM ()	NÃO (X)
5.23. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio? (armas, drogas,	

bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)	
SIM ()	NÃO (X)
5.24. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores? Não.	
6. ESPAÇO PARA A ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS	
6.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	
SIM (X)	NÃO ()
6.2. Há duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequada ao tamanho do estádio?	
SIM ()	NÃO (X)
6.3. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)?	
SIM (X)	NÃO ()
6.4. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	
SIM (X)	NÃO ()
6.5. O estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao Torcedor (Ouvidoria)?	
SIM ()	NÃO (X)

DIAGNÓSTICO:

Restrição 1: Antes de qualquer evento esportivo, deverão ser adicionadas 04 (quatro) catracas de controle no setor 01 (torcida mandante), podendo ser removíveis.

Providências: Adicionar 04 catracas de controle no setor 01 (torcida mandante), podendo ser removíveis.

Prazo: 05h antes do início das partidas, de modo que o Comandante de Policiamento poderá limitar o público do setor mandante.

Fotos:



PARECER SOBRE O ESTÁDIO:

APROVADO ☒

APROVADO COM RESTRIÇÃO ☐


REPROVADO ☐

CONSIDERAÇÕES:

1. Conforme Nota de Instrução nº 002/2024-PM/3, o **LAUDO DE SEGURANÇA** deve ser realizado para dois tipos de estádios (médio e grande porte), ou seja, com capacidade superior a 3.000 (três mil pessoas). Contudo, muito embora não houvesse a necessidade da expedição de laudo para o Estádio Municipal Alvaro Alves, a pedido da entidade organizadora do Campeonato Paranaense de Futebol, a Federação Paranaense de Futebol - FPF, houve, na vistoria do local, a aplicação da mesma metodologia; e,
2. O Instrumento de Verificação (ANEXO II) possui validade até **23/03/2027**. Contudo, como o contrato de prestação de serviços de segurança privada do clube mandante (PSTC) expira em 29/08/2026, a vigência do LAUDO DE SEGURANÇA fica restrito a esta data, de modo que a utilização das estruturas se condicionam a apresentação de um novo contrato de segurança e do respectivo Plano de Segurança Privada.

RESPONSÁVEIS:

Nome: THIAGO FEDROVICZ MENDES DOS SANTOS



Assinatura Avançada realizada por: **Cap. Qoem Pm Thiago Federovicz Mendes dos Santos (XXX.214.409-XX)** em 29/06/2026 11:28. Inserido ao protocolo **26.093.175-0** por: **Cb. Qp Pm Cleyton Alves da Silva-aux.p3** em: 29/06/2026 10:42. Demais assinaturas na folha 516a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **ddaa9c381cabcd0ddfc335dfa9b8f3d2b**

Documento: **ANEXOIIIINSTRUMENTODEVERIFICACAOPLANOCOMPLETODESEGURANCAESTADIOALAVAROALVES.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Cap. Qoem Pm Thiago Federovicz Mendes dos Santos (XXX.214.409-XX)** em 29/06/2026 11:28 Local: 30BPM/P3, **2º Sgt Qppm Julio Cezar Munhoz (XXX.718.479-XX)** em 29/06/2026 12:41 Local: 30BPM/2CIA.

Inserido ao protocolo **26.093.175-0** por: **Cb. Qp Pm Cleyton Alves da Silva-aux.p3** em: 29/06/2026 10:42.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: