



ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro: PMPR/14BPM
Em: 13/08/2026 09:10



Protocolo:
26.408.824-0

Interessado 1: FOZ DO IGUAÇU FUTEBOL CLUB

Interessado 2:

Assunto: AREA DA SEGURANCA

Cidade: FOZ DO IGUACU / PR

Palavras-chave: VISTORIA

Nº/Ano 1/2026

Detalhamento: LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DO ESTÁDIO DO ABC 2026

Código TTD: -

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>



FOZ FUTEBOL SAF

OFÍCIO

Nº 01

14º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE FOZ DO IGUAÇU - PR

18/05/2026

Ao Comando do 14º Batalhão de Polícia Militar.

Nesta, Atendendo o que preconiza a Lei Pelé e caderno de encargos da Confederação Brasileira de Futebol e Federação Paranaense de Futebol vimos gentilmente solicitar a **vistoria o Estádio do ABC** para emissão do Laudo de Segurança. Tal pedido se justifica pelo fato de estarmos iniciando os trabalhos visando a disputa da Taça FPF/2026 e Campeonato Paranaense da Primeira Divisão 2027.

Foz do Iguaçu, 18 de maio de 2026

VALDEMAR DA COSTA PATRÃO JUNIOR

Diretor Executivo de Futebol

Foz Futebol Saf



RUA ALMIRANTE BARROSO, 2152, CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR



MAZINHO@FOZFC.NET



RADAMES@FOZFC.NET

CNPJ: 65.132.387/0001-85



FOZDOIGUACUFC



FOZ DO IGUAÇU FC



FOZ FC TV JOOG

ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
5º COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR
14º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA N.º 001/2026



Foz do Iguaçu – 2026

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: **Estádio do ABC Futebol Clube**
Apelido do estádio: **Estádio do ABC**
Endereço completo do estádio: **Avenida Rep. Argentina, 2395 - Maracanã**
Cidade: **Foz do Iguaçu**
Estado: **Paraná** CEP: **85852-049**
Site: Não possui Telefone: **(45) 3523-0881**

Modelo de Negócio: **Privado**
Cessionário: **Roberto Mafra**
CPF: **708.615.369-91**
E-mail: **fozfutebol@hotmail.com** Telefone: **(45) 9991-6972**

Gestor do Estádio: **Ruberleí Santiago Domingues**
Email: **fozfutebol@hotmail.com** Telefone: **(45) 99811-2379**

Gerente de Segurança: **Cleverton Borsuko do Prado**
CNV: **90674/2024** Telefone: **(45) 98819-2727**

Clube responsável pelo uso: **Foz do Iguaçu Futebol Club**
Presidente do Clube: **Valdemar da Costa Patrão Junior**

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Solicitante: **Foz do Iguaçu Futebol Club**
Qualificação profissional: **Presidente do Foz do Iguaçu Futebol Club**
Nome: **Roberto Mafra** Telefone: **(45) 9991-6972**
E-mail: **fozfutebol@hotmail.com**

DATA DA SOLICITAÇÃO E DA VISTORIA

Data da Solicitação: **25 de maio de 2026**
Data da Vistoria: **1º junho de 2026**

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO



Figura 1: Visão aérea do Estádio do ABC

Estrutura e Localização

Fica em uma região central e de fácil acesso em Foz do Iguaçu, situado no bairro Vila Maracanã, com a entrada principal pela Av. República Argentina.

A capacidade oficial máxima registrada pela CBF é de 6.969 lugares, mas a capacidade operacional normalmente liberada para jogos e eventos com público é de 5.000 espectadores.

Possui arquibancadas em um dos lados (onde fica a estrutura de cabines) e é cercado por um anel que também permite visão do jogo em outros setores.

O Histórico do Estádio e os Clubes

A história do estádio está intrinsecamente ligada à fundação da própria cidade e ao desenvolvimento do futebol no Oeste do Paraná.

O nome "Estádio do ABC" vem do **ABC Futebol Clube**, um dos times amadores mais antigos do estado. O clube foi criado em 1915, fundindo a sua história com a da própria cidade de Foz do Iguaçu, que havia sido emancipada apenas um ano antes. O "Colorado da Fronteira", como o ABC era conhecido, ajudou a popularizar o esporte na região antes mesmo da profissionalização local.

A partir do final da década de 1980, o estádio começou a receber futebol profissional. Ele foi a casa do **Foz do Iguaçu Esporte Clube**, fundado em 1988, que disputou a Primeira Divisão do Campeonato Paranaense nos anos 90, trazendo times da capital para jogar na fronteira.

Nos anos mais recentes, o Estádio do ABC tornou-se o principal mando de campo para a potência moderna da cidade, **Foz do Iguaçu Futebol Clube (Azulão da Fronteira)**: vive hoje uma fase de ascensão e reestruturação impulsionada pela adoção do modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em 2025, o clube comemorou 30 anos de fundação com eventos que o reaproximaram da comunidade, como a corrida "Foz Run", além de voltar a colher frutos com o fortalecimento e os títulos regionais de suas categorias de base (Sub-16 e Sub-20).

O grande marco dessa nova era esportiva ocorreu no Campeonato Paranaense de 2026, onde a equipe fez a segunda melhor campanha da primeira fase. Embora o Foz tenha sido eliminado nas quartas de final pelo Athletico Paranaense, o desempenho geral na competição garantiu oficialmente a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, antecipando uma meta administrativa que estava prevista para durar cinco anos e garantindo a renovação da atual comissão técnica.

Além do futebol profissional, o gramado do ABC continua sendo um polo essencial para o esporte comunitário da cidade, frequentemente sediando as finais do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu (o "Amadorzão").

2. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO:

A elaboração do Laudo de Segurança parte da verificação da aderência da situação identificada *in loco* com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol, e a aplicação do Instrumento de Verificação de Segurança. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

2.1 ESTRUTURA LEGAL

As diretrizes gerais de elaboração dos laudos estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023 (Lei Geral do Esporte), bem como no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009, que exige o estabelecimento de requisitos mínimos para estádios de futebol, regulamentados pela Portaria do Ministério do Esporte nº 290, de 27 de outubro de 2015.

2.2 ANÁLISES DA DOCUMENTAÇÃO

De modo a auxiliar o preenchimento do referido laudo, foram avaliadas as presentes documentações:

DOCUMENTO	APRESENTADO		DENTRO DA VALIDADE		OBSERVAÇÕES
	SIM	NÃO	SIM	NÃO	
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste informação sobre a capacidade máxima do estádio	X		X		Apresentado cópia do CLCB com validade até 26/06/2027
Plano de Segurança do estádio	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Emitido em 31/07/2026 Pelo Prefeitura de Cascavel.
	X		X		
03 (três) últimos planos de ação elaborados.	SIM	NÃO	SIM	NÃO	
	X				
03 (três) últimas apólices de seguro obrigatório;	SIM	NÃO	SIM	NÃO	
	X		X		

DOCUMENTO	APRESENTADO		DENTRO DA VALIDADE		OBSERVAÇÕES
	SIM	NÃO	SIM	NÃO	
Contrato da utilização de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do Art.14 do Estatuto do Torcedor, na proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores.	X		X		
Documento comprobatório do vínculo do Gerente de Segurança e seu <i>Curriculum Vitae</i> , bem como os diplomas comprobatórios dos cursos específicos na área de Segurança de Estádio.	X		X		Cleverton Borsuko do Prado, Gerente de Segurança, Nº CNV 101288/2026

2.3. CONSIDERAÇÕES RELEVANTES SOBRE OS DOCUMENTOS

O laudo da Polícia Militar se ateve a questões técnicas típicas de Polícia Militar para realização de eventos principalmente no tocante a inspeção física das instalações, a fim de proporcionar, mediante as situações aferidas, a melhor forma de aplicação de Policiamento Ostensivo, visando minimizar eventuais ações delitivas que possam colocar em risco os envolvidos, que se utilizarão da estrutura do referido estádio para realização de eventos.

2.4. INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR		
1.1. A Polícia Militar possui Unidade Policial treinada e especializada em eventos em Praças Desportivas?	SIM	NÃO
	X	
Observações: O 14º BPM possui tropa de policiamento regular treinada para policiamento em eventos e a Companhia de CHOQUE e Pelotão ROCAM especializados no policiamento de grandes eventos com ênfase em Controle de Distúrbios Cíveis.		

1.2. A Polícia Civil possui divisão especializada para atendimento das demandas relacionadas ao futebol?	SIM	NÃO
Observações: Prejudicado em razão de se tratar de outro órgão de segurança pública.		

1.3. O estádio possui um responsável pela Segurança (Gerente de Segurança de Estádio)?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Cleverton Borsuko do Prado, Telefone de Contato (45) 98819-2727.		
1.3.1. Qual a sua qualificação profissional para exercício da função?		
Observações: Vigilante Patrimonial, CNV: 101288/2026		
1.3.2. Este profissional possui curso específico focado em segurança de estádios?	SIM	NÃO
	X	
Observação: Curso de Gerenciamento de Segurança em Estádios de Futebol, com carga horária de 60h, concluído em 1º de outubro de 2024.		
1.4. Existem profissionais civis (Monitores/ Orientadores/ Stewards) capacitados para auxílio dos torcedores em situações diversas em dias de jogos (informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência)?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Para todos os jogos há contratação de empresa de segurança privada e ambulâncias.		

1.4.1. Quantos? (Considerando a capacidade máxima do estádio)
Observação: Proporção entre o número de Agentes e o número de torcedores deve ser de, no mínimo, 01 (um) agente para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores.

1.5. É contratado o seguro obrigatório para o torcedor?	SIM	NÃO
	X	
Observações: A responsável jurídica do Foz Futebol Club informou que o seguro é realizado pela CBF/FPR e seu nº consta no ingresso emitido por esta entidade.		
1.6. O estádio possui recurso próprio para registro de casos de violência ou para a denúncia destes?	SIM	NÃO
		X

1.7. O Gerente de Segurança do Estádio monitora os casos de violência ocorridos no interior e nas imediações do estádio que foram registrados em Órgão Policial da circunscrição?	SIM	NÃO
		X
1.7.1. Indicar em quantidade de ocorrências os seguintes fatos registrados na última temporada (de janeiro a dezembro do ano Anterior): Tumultos entre Torcidas (Brigas e agressões) Situações de Crise (explosões, incêndios, desmoronamento e desastres) Lesão Corporal por acidentes, Lesão Corporal por Acidentes Crimes Violentos Letais e Intencionais (Homicídios e Latrocínio) Crimes Violentos Contra o Patrimônio (Roubos) Crimes Não Violentos Contra o Patrimônio (Furtos).	SIM	NÃO
		X
Observações: Não houve.		

1.8. O estádio possui plano de segurança? (plano permanente norteador de ações preventivas e mitigadoras de segurança).	SIM	NÃO
	X	
Observações: Em conformidade com as ações de Responsabilidade (organizadora do Evento) do Plano de Segurança. Sugere-se modificações: Realizar a previsão de Segurança Privada, de modo a ser proporcional ao público estimado, que será previamente informado pela organização do evento/clubes em reuniões preparatórias e repassar com antecedência à Polícia Militar.		

1.9. É elaborado um Plano de Ação específico para cada evento?	SIM	NÃO
	X	
Sim, o clube apresenta um Plano de Ação para cada jogo. Observações: Para cada evento, o 14º BPM faz prévio planejamento através da Seção de Planejamento (P3), elaborando as denominadas “Ordens de Serviço”, assinadas pelo Comandante da Unidade e o Oficial P/3. Neste documento, são consideradas as variáveis: jogo normal, jogo com histórico de rivalidade, jogo com torcida grande, jogo sem torcida adversária, final de campeonato, número de policiais empregados, reforço e outras considerações que se fizerem necessárias.		

1.10. O Plano de Ação elaborado é divulgado para o público?	SIM	NÃO
		X
1.10.1. No site da Federação		X
1.10.2. Encaminhado para as torcidas		X
1.10.3. Em jornais de grande circulação		X
1.10.4. No site do Clube com mando de Jogo		X
1.10.5. No site de ambos os Clubes		X
1.10.6. Disponibilizado no espaço do SAT (Serviço de Atendimento ao Torcedor) do Estádio		X
Observações: A Ordem de Serviço elaborada pela Polícia Militar, para gestão e disposição do efetivo no evento é apenas de trâmite interno não sendo divulgada ao público.		

1.11. Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo Corpo de Bombeiros?	SIM	NÃO
	X	
Observações: A capacidade recomendada pela equipe de vistoria do Corpo de Bombeiros é de 7.828 (sete mil e oitocentas e vinte e oito) pessoas (CLCB 3.1.01.26.0000830345-46).		
1.11.1. Qual a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar?		
Observações: Recomenda-se número máximo de 7.000 (sete mil) pessoas em razão da falta de Videomonitoramento e Central de segurança.		

1.12. A relação entre a lotação máxima por acessos e as catracas ocorre da seguinte forma:			
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
A	6.000	0	X
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
B	1.000	0	X
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
2	7.000	0	X

O estádio não possui catracas. O controle de acesso e a contabilização dos torcedores são feitos por validação eletrônica, por meio da leitura do QR Code nos ingressos.

Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:

- Recomenda-se número máximo de 7.000 (sete mil) pessoas em razão do espaço físico do estádio.

☒ Atendido

☐ Atendido com Restrições

☐ Não Atendido

2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS		
2.1. O estádio utiliza catracas para controle de acessos de torcedores?	SIM	NÃO X
2.1.1. Elas são:		
2.1.1.1. Simples		X
2.1.1.2. Eletrônicas		X
2.1.1.3. Removíveis		X
2.1.1.4. Próprias		X
2.1.1.5. As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?	X	
Observações: O estádio não possui catracas. O controle de acesso e a contabilização dos torcedores são feitos por validação eletrônica, por meio da leitura do QR Code nos ingressos.		



Figura 02 – Entrada principal.

2.2. Existem entradas distintas para torcidas?	SIM	NÃO
	X	

2.3. O estádio possui acesso restrito para chegada dos árbitros?	SIM	NÃO
		X

2.4. O vestiário dos árbitros está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	SIM	NÃO
	X	
Observações: A Polícia Militar faz a segurança dos árbitros do início ao término da partida. No local não existe nenhum contato com a torcida, entretanto há a possibilidade de contato com os jogadores, técnicos e demais integrantes das delegações.		

2.5. O estádio possui acesso seguro para chegada das equipes local e visitante?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Quando solicitado, a Polícia Militar realiza escolta do time da casa e do time visitante.		

2.6. O vestiário das equipes está localizado em ambientes seguro e reservado com acesso protegido?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Os vestiários ficam na mesma edificação e são separados, com entradas individualizadas.		

2.7. O estádio possui acesso restrito para chegada de autoridades, imprensa e personalidades VIP?	SIM	NÃO
		X

2.8. O acesso das equipes e da arbitragem ao campo é seguro?	SIM	NÃO	
	X		
2.8.1. Proteção fixa (túnel, muro.)	X		
2.8.2. Proteção móvel (tubo em PVC)		X	
2.9. O local para permanência dos atletas (Banco de Reservas), comissão técnica e dos árbitros durante o evento é seguro?	SIM	NÃO	
	X		
2.10. Possui mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?	SIM	NÃO	
	X		
2.10.1. Revista manual	X		
2.10.2. Detector de metais fixo		X	
2.10.3. Detector de metais portátil	X		
2.10.4. Raio-X		X	
2.10.5. Reconhecimento facial		X	
2.10.6. Relação nominal dos vetados		X	
2.11. As vias de acesso ao estádio permitem que os Órgãos de segurança as utilizem em dias de evento para a realização de linhas de vistorias e balizamento (utilização de grades) adequado?	SIM	NÃO	
	X		
2.12. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o bilhete?	SIM	NÃO	
	X		
Observações: Há risco de acesso por pessoas sem ingresso pelo lado leste do estádio. Embora exista uma cerca no local, o muro nessa área é baixo.			
2.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)?	SIM	PARCIAL	NAO
	X		



Figura 03 – Muro Leste.

Conclusão quanto às condições de acesso de pessoas e objetos não autorizados:

- Apesar de o muro ser baixo e haver o risco de objetos serem arremessados para o interior do estádio, a área é restrita. A circulação nas adjacências internas do muro é permitida exclusivamente para comissões técnicas e funcionários, sem acesso de torcedores.

[X] Atendido

[] Atendido com Restrições

[] Não Atendido

3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE / MONITORAMENTO		
3.1. O estádio possui Central Técnica de Informações/ Central de Comando e Controle?	SIM	NÃO
		X
3.1.1. A Central de Comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central?	SIM	NÃO
		X
3.2. Possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?	SIM	NÃO
		X
3.2.1. Baixa resolução		
3.2.2. Alta resolução		
3.2.3. Grava e arquiva as imagens		
3.2.4. Possibilita impressão de fotos		
3.2.5. Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros		
3.2.6. Possibilita reconhecimento facial		
3.2.7. Possui sistema de som integrado à central de monitoramento		
3.2.8. Possui sistema de telão integrado à central de monitoramento		
3.2.9. Possui sistema de internet e telefone		
3.2.10. Possui câmera móvel com capacidade de aproximação de imagem de toda a arquibancada		
3.2.11. Monitora os setores da torcida visitante e local		
3.2.12. Monitora a área do evento (campo)		
3.2.13. Monitora os acessos aos sanitários		
3.2.14. Monitora o acesso ao vestiário do time mandante		
3.2.15. Monitora o acesso ao vestiário do time visitante		
3.2.16. Monitora a área de estacionamento para os torcedores		
3.2.17. Monitora os locais de controle de catracas (abrangendo a perspectiva da parte interna e externa do estádio)		
3.2.18. Monitora os locais de venda de lanches e bebidas		

3.2.19. Monitora o perímetro interno de acesso dos torcedores		
3.2.20. Monitora o perímetro do entorno imediato (parte externa do estádio)		

Conclusão quanto à existência e condições da central de comando, controle e do sistema de monitoramento:

- Como a capacidade máxima de público é inferior a 7 mil pessoas, a instalação do sistema de monitoramento não é obrigatória, conforme a legislação vigente..

[X] Atendido

[] Atendido com Restrições

[] Não Atendido

4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS USUÁRIOS			
4.1. Os assentos são numerados?	SIM	NÃO	Parcial
			X
Observação: Apenas no setor coberto existem algumas cadeiras que são enumeradas, os restantes são arquibancadas.			
4.1.1. Se parcialmente informar a quantidade: 352 (trezentos e cinquenta e dois) assentos privativos.	SIM	NAO	
	X		

4.2. O estádio possui estacionamento interno?	SIM	NÃO
	X	
4.2.1. Para carros de torcedores		X
4.2.2. Para carros de parte dos sócios		X
4.2.3. Para ônibus de torcidas		X
4.2.4. Com espaço reservado para os árbitros	X	
4.2.5. Com espaço reservado para veículos de membros da equipe local	X	
4.2.6. Com espaço reservado para veículos da equipe visitante	X	
4.2.7. Com espaço reservado para autoridades	X	
4.2.8. Com espaço reservado para imprensa	X	
4.2.9. Com espaço reservado para serviços de emergências e segurança	X	

4.3. A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	SIM	NÃO
	X	

4.4. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores?	SIM	NÃO
	X	

4.5. O Estádio possui espaço reservado para a torcida visitante?	SIM	NÃO
	X	
4.5.1. Banheiros Masculinos	X	
4.5.2. Banheiros Femininos	X	
4.5.3. Banheiros para PNE	X	
4.5.4. Bares / lanchonetes	X	
4.5.5. Bilheteria	X	

4.6. Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos acessos dos estádios para proteção das torcidas visitantes	SIM	NÃO
		X

4.7. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?	SIM	NÃO
		X
4.7.1. Existe espaço reservado para a Torcida Organizada?	SIM	NÃO
		X
4.7.2. Este local é distante do local destinado a torcida organizada do time mandante?	SIM	NÃO
		X

4.8. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?	SIM	NÃO
	X	

4.9. O estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo?	SIM	NÃO
	X	

4.10. O estádio possui sistema de iluminação de emergência adequado para eventos noturnos?	SIM	NÃO
	X	

4.11. Quantas bilheterias existem por setores quantos guichês existem em cada bilheteria?	SIM	NÃO
	X	
<i>Observações: 02 (duas) bilheterias com 4 (quatro) guichês no total.</i>		
4.11.1. O posicionamento das bilheterias é adequado?	SIM	NÃO
	X	
4.11.2. Existem pontos de venda fora do estádio?	SIM	NÃO
	X	

4.12. O acesso à cobertura do estádio, caixas d'água, torres de eletricidade, sistema de comunicação de demais setores estratégicos ficam protegidos do acesso de torcedores?	SIM	NÃO
	X	

Conclusão quanto à infraestrutura para a segurança do torcedor e demais usuários:



Figura 04 – cadeiras enumeradas.



05 – Portão de acesso à torcida visitante.

- O perímetro do campo de jogo é totalmente cercado por alambrados, o que dificulta eventuais invasões por parte do público.
- A torcida visitante possui um setor exclusivo e isolado da torcida local. Além

das barreiras físicas (cercas e grades), há uma zona de isolamento de 50 metros entre as torcidas. Seguranças privados atuam estrategicamente nesse espaço para garantir que nenhum torcedor ultrapasse essas delimitações.

- A ambulância permanece posicionada no nível do gramado, contando com um portão de fácil acesso à saída principal do estádio para casos de emergência.

- Os bancos de reservas e as cabines destinados à arbitragem e aos jogadores são estruturas físicas cobertas, que garantem proteção contra o eventual arremesso de objetos.

☒ Atendido

☐ Atendido com Restrições

☐ Não Atendido

5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS

ESPAÇO ADEQUADO: Ambiente fechado, com banheiro, com área mínima que comporte a guarnição de serviço de atendimento, mobiliário, sala de espera, de fácil acesso para o torcedor e bem sinalizado/identificado no interior do estádio.

5.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	SIM	NÃO
	X	
5.1.1. Adequado	X	
5.1.2. Possui duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequada ao tamanho do estádio?		X
Possui apenas uma sala, que necessita de mobiliário, internet e bebedouro.		
5.2. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)?	SIM	NÃO
5.2.1. Adequado		
Observações: Prejudicado por se tratar de outro órgão.		

5.3. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	SIM	NÃO
5.3.1. Adequado		
Observações: Prejudicado por se tratar de outro órgão de segurança.		

5.4. O estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao Torcedor? (Ouvidoria)	SIM	NÃO
		X

- ☒ Atendido
- ☐ Atendido com Restrições
- ☐ Não Atendido

6. DIAGNOSTICO E PARECER

6.1. Há não-conformidades encontradas?	SIM	NÃO
		X

- ☒ Atendido
- ☐ Atendido com Restrições
- ☐ Não Atendido

Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:

NOME DO PROFISSIONAL	POSTO	FUNÇÃO
Rodrigo Ferreira Farion	1º Ten. QOEM PM	SubCmt. Cia Choque
Jefferson de Souza Delogo	Sd. QP PM	Auxiliar P/3

Data de emissão do laudo:	13/08/2026
Prazo de validade do laudo:	1º/06/2027

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.

Assinado Eletronicamente

Maj. QOEM PM Edson Dal Pozzo,
Resp. pelo comando do 14º BPM.

Assinado Eletronicamente

Cap. QOEM PM Flavio Augusto Marczak,
Oficial Resp. pela P/3 do 14º BPM.

Documento: **LaudoSistoriaABC2026.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Sd. Qpm 1-0 Jefferson de Souza Delogo (XXX.106.629-XX)** em 13/08/2026 09:17 Local: 14BPM/P3, **Cap. Qoem Pm Flavio Augusto Marczak (XXX.562.079-XX)** em 13/08/2026 09:31 Local: 14BPM/CHOQUE, **Maj. Qopm Edson Dal Pozzo (XXX.394.629-XX)** em 13/08/2026 17:39 Local: 14BPM/CMDO, **1º Ten. Qopm Rodrigo Ferreira Farion (XXX.772.879-XX)** em 17/08/2026 10:11 Local: 14BPM/CHOQUE.

Inserido ao protocolo **26.408.824-0** por: **Sd. Qpm 1-0 Jefferson de Souza Delogo** em: 13/08/2026 09:17.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: